

**Service de Protection  
contre l'Incendie**

---

**RAPPORT  
ANNUEL  
1985**

---

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

MESSAGE DU DIRECTEUR

Son honneur le Maire Jean Pelletier,

Il nous est agréable de vous présenter le rapport sur les principales activités du Service au cours de l'année 1985.


Durant cette dernière, nous avons répondu à 2 651 appels en comparaison de 2 409 pour l'année 1984, ce qui constitue une augmentation de 10%. Par contre, les pertes matérielles se sont soldées par une diminution; elles ont été de 9 378 228 \$ incluant l'incendie à l'Edifice "Le Saint-Laurent" qui, à lui seul, a occasionné des dégâts de l'ordre de 3 462 918 \$ comparativement à 10 801 413 \$ pour l'année précédente.

Au niveau des pertes de vie, nous en avons dix (10) à déplorer au lieu de cinq (5) pour l'année antérieure. Nous remarquons que sept (7) de ces pertes de vie ont eu lieu dans des maisons de chambres. Les inspections seront augmentées dans ce type de bâtiment tant au niveau des inspecteurs de la prévention que des pompiers.

De plus, les citoyens ont, depuis le 21 mai 1985, la possibilité de relier les détecteurs de fumée d'un endroit donné avec le Centre de télécommunications du Service de protection contre l'incendie pour accélérer l'intervention des pompiers et permettre ainsi de sauver des vies et minimiser les pertes matérielles.

Egalement, une campagne d'éducation populaire a été effectuée auprès du public par les inspecteurs de la prévention et un comité de travail est en voie de formation ayant tous deux le même objectif, soit de diminuer le nombre de fausses alertes dans les habitations à loyer modique.

En terminant, nous tenons à remercier les autorités municipales et le personnel de notre Service pour l'excellente collaboration qu'ils nous ont accordée tout au long de cette année.

Le directeur intérimaire,  
  
RAYMOND CHEVALIER

---

P R E L I M I N A I R E

---

PERSONNEL

---

Diminution du personnel

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Brigade	289	280	271
Effectif total	335	327	318
Excluant le Commissariat des incendies			

---

CASERNES (31 décembre)

---

Casernes

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
	8	8	8

---

BUDGET

---

Le budget du Service au montant de 11 679 400,00 \$ représente 5,62% du budget total de la Ville.

---

HEURE DES ALERTES POUR TOUTES CATEGORIES D'APPELS

---

Le minimum d'alertes se situe entre 5 heures et 6 heures du matin. Il croît ensuite régulièrement pour atteindre le maximum entre 16 heures et 20 heures

---

ALERTES

---

Augmentation des alertes

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
*Alertes	2 350	2 409	2 651
incluant les appels extérieurs			

---

---

 FEUX
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Feux toutes catégories	784	818	807

---

 FEUX DE STRUCTURES PAR TERRITOIRE DE CASERNE
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Caserne no.1	82	70	51
Caserne no.2	49	37	45
Caserne no.3	49	51	41
Caserne no.4	43	64	60
Caserne no.5	29	24	16
Caserne no.6	36	45	59
Caserne no.7	35	35	39
Caserne no.8	28	32	23
Caserne no.14	32	N.D.	N.D.

---

 FEUX TOUTES CATEGORIES
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Structures	383	358	334
Véhicules	121	111	112
Herbe	101	115	154
Rebut	151	191	174
Autres feux	28	43	33

---

---

 PERTES MATERIELLES
 

---

Diminution des pertes matérielles

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
	6 271 876 \$	*10 801 413 \$	9 378 228 \$

\* Excluant les pertes matérielles du bateau Nanticoke d'une valeur de 1 000 000 \$

---

 FAUSSES ALERTES VOLONTAIRES
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
	312	327	299

---

 PERTES DE VIE
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Selon le Commissariat des incendies	3	5	10
Selon la D.G.P.I.	1	5	9

---

 DELAIS DE PARCOURS
 

---

Il nous prend en moyenne 3,3 minutes pour se rendre sur les lieux où il y a des feux dans les structures.

---

 INCENDIES DE DEUX (2) ALERTES ET PLUS
 

---

Diminution du nombre d'incendies  
nécessitant deux (2) alertes et plus

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Incendies de deux (2) alertes	30	30	19
Incendies de trois (3) alertes	17	15	13
Appel 33	2	--	2
Appel 99	--	--	--
TOTAL	49	45	34
Appel 33 (Extérieur)	1	--	--

---

---

 INCENDIES DE DEUX (2) ALERTES ET PLUS
 

---

	<u>Nombre</u>	<u>M-5</u>	<u>M-60</u>
1975-1979	296	59,2	4,93
1976-1980	284	56,8	4,73
1977-1981	237	47,4	3,95
1978-1982	239	47,8	3,98
1979-1983	238	47,6	3,96
1980-1984	233	46,6	3,88
1981-1985	218	43,6	3,63

M-5 Moyenne par année  
M-60 Moyenne par mois

---

 GENRE DE VEHICULES DEMANDES POUR REpondre AUX ALERTES
 

---

- Augmentation de l'utilisation des minipompes
- Diminution de l'utilisation des autopompes

Genre de véhicules	<u>1983</u>		<u>1984</u>		<u>1985</u>	
	Alertes	%	Alertes	%	Alertes	%
Minipompes	1 102	47,2	1 218	50,8	1 388	52,6
Autopompes	1 196	51,3	1 150	47,9	1 220	46,3
Autres véhicules	35	1,5	31	1,3	30	1,1
<b>TOTAL</b>	<b>2 333</b>	<b>100</b>	<b>2 399</b>	<b>100</b>	<b>2 638</b>	<b>100</b>

---

## VEHICULES SUR LES LIEUX DES INTERVENTIONS

Genre de véhicules	<u>1983</u>		<u>1984</u>		<u>1985</u>	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Autopompes	2 305	33,7	2 254	32,7	2 376	32,0
Minipompes	1 651	24,1	1 701	24,7	2 122	28,6
Chefs de division ou de district	1 022	14,9	1 048	15,2	1 132	15,3
Voitures à boyaux	904	13,2	915	13,3	828	11,2
Echelles aériennes	865	12,6	888	12,9	880	11,9
Autres véhicules	100	1,5	87	1,2	77	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>6 847</b>	<b>100</b>	<b>6 893</b>	<b>100</b>	<b>7 415</b>	<b>100</b>

## PREVENTION DOMICILIAIRE

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Visites domiciliaires par les pompiers	54 648	46 594	46 320
Nombre de logements visités	26 081	24 350	24 300
% de logements pourvus de détecteurs qui sont conformes à nos règle- ments	82,8%	85,6%	82,6%

## INSPECTIONS PAR LES INSPECTEURS DE LA PREVENTION

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
	7 988	9 553	9 399

---

 DETECTEURS DE FUMEE
 

---

	<u>Feux</u>	<u>Aucun incendie fumée légère, récipient oublié, etc.</u>	<u>Total</u>
Personnes réveillées ou averties	27	32	59
Détecteurs en action	279	57	336

---



---

 ENTRAINEMENT
 

---


	<u>Heures-personnes</u>		
	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Entraînement intérieur/ extérieur	20 497:10	22 222:10	21 402:20
Prévention domiciliaire commerciale ou industrielle	18 728:25	14 084:15	16 333:30
Cours théoriques et prati- ques donnés aux pompiers par la section de la for- mation	3 444:30	3 912:00	5 741:00
Cours donnés aux pompiers par des organismes: Ambu- lance St-Jean et "Services Médiconex" Hôpital Laval	1 674:00	1 680:00	--
Cours donnés aux pompiers par des compagnies privées "Thermiteck Inc." et "Stewart"	--	1 279:44	--
Cours théoriques donnés aux pompiers et/ou officiers par la division de la Prévention	886:00	840:00	--

---

## ENTRAÎNEMENT

	<u>Heures-personnes</u>		
	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Cours de formation administrative donnés aux officiers par des personnes de l'extérieur et reconnus par le ministère de l'Education	2 208:00	1 680:00	1 401:00
Cours donnés à des civils par la section de la formation	171:00	--	765:00
Cours donnés à des stagiaires par la section de l'entraînement (Programme Prime)	396:00	--	--
Formation et contrôle de sept (7) stagiaires pour confection de plans d'intervention par les instructeurs	120:00	280:00	--
Confection de plans d'intervention par les stagiaires	3 696:00	4 884:00	--
Cours ou séances d'informations donnés à un autre service d'incendie	--	--	150:00

R A P P O R T



COMMISSAIRE

DIRECTEUR

CHIEF DES OPERATIONS

CHIEF DU SECRETARIAT

CHIEF INVESTIGATEUR

CHIEF DE LA PREVENTION

CHIEF DE DIVISION

CHIEF INSTRUCTEUR

CHIEF DES SERVICES TECHNIQUES

CHIEF DE DISTRICT

CHIEF ADJOINT

INVESTIGATEUR

CAPITAINES

CAPITAINE INSTRUCTEUR

PREMIER COMMISS

LIEUTENANTS

LIEUTENANTS

LIEUTENANTS INSTRUCTEURS

INSPECTEURS

LIEUTENANTS

INSPECTEURS BORNES D'INCENDIE

COMMISS MAGASINIER

SECRETARE

COMMISS

POMPIERS

REPARATEURS

REPARATEURS

DACTYLO RECEPTIONNISTE

PREPOSE AUX STATISTIQUES

QUARTIER MAITRE

PREMIER OPERATEUR

OPERATEURS

PREMIER TECHNICIEN

TABLEAU COMPARATIF DE 1970 A 1985

ANNEE	EFFECTIF BRIGADE	*BUDGET SERVICE	POURCENTAGE	RUDGET VILLE
70-71	450	4 894 330	14,71%	33 266 653
71-72	432	5 385 056	12,13%	44 390 757
72-73	427	5 996 768	11,93%	50 269 433
73-74	414	6 570 606	10,77%	60 979 486
74-75	407	6 905 247	10,48%	65 855 195
75-76	401	8 018 698	10,07%	79 601 577
76-77	399	9 264 860	10,22%	90 659 953
77-78	377	9 411 098	9,46%	99 404 873
78-79	362	10 113 694	9,86%	109 651 156
79 (8 mois)	345	7 738 368	9,93%	77 933 059
80	321	9 880 700	7,21%	137 009 100
81	309	11 595 500	7,87%	147 270 400
82	301	12 080 448	7,00%	172 500 000
83	289	12 261 000	6,62%	185 220 000
84	280	12 261 800	6,11%	200 691 000
85	271	11 679 400	5,62%	207 486 000

\* Budget du Commissariat des Incendies non inclus

Les pertes matérielles ou le montant du budget sont multipliés par les facteurs de pondération des années 1976 à 1985 fournis par la D.G.P.I. pour être exprimés en dollars de 1985

<u>Année</u>	<u>Pertes matérielles</u>	<u>Facteurs de pondération</u>	<u>Dollars 1985</u>
1976	7 922 289 \$	2,022	16 018 868 \$
1977	2 581 389	1,873	4 834 941
1978	5 369 452	1,721	9 240 826
1979	7 124 214	1,576	11 227 761
1980	5 861 874	1,431	8 338 341
1981	4 629 248	1,272	5 888 403
1982	6 716 558	1,148	7 710 608
1983	6 271 876	1,085	6 804 985
1984	10 801 413	1,040	11 233 469
1985	9 378 228	1,000	9 378 228

#### VALEUR AVANT INCENDIE

Les bâtiments où il y a eu des feux dans les structures et que nos pompiers ont utilisé un mode d'extinction, avaient une valeur avant l'incendie de:

207 653 169 \$ pour les bâtiments

45 187 203 \$ pour le contenu

252 840 372 \$

Budget du Service 11 679 400 \$

Pertes matérielles 9 378 228 \$

---

 PERSONNES ET LOGEMENTS
 

---

Nombre approximatif de personnes sans logis après un incendie	525
---	-----

Nombre de logements sinistrés impliquant ces personnes sans logis	231
---	-----

---

 SONDAGES
 

---

Sondage "Gallup"

Pour l'ensemble de la population canadienne, les pompiers se classent bons premiers au plan de l'efficacité au travail. Cette opinion selon un sondage "Gallup" paru dans "le Soleil" le 16 septembre 1985 reflète l'opinion de 82 pour 100 des Canadiens.

Sondage "Sorecom"

92% des 423 personnes ayant été interrogées dans une proportion équivalente à celle du poids de chacun des quatre (4) quartiers de Québec s'avèrent satisfaits du Service de protection contre l'incendie (pompiers) selon le sondage "Sorecom" réalisé pour "le Soleil" et la station radiophonique "CHRC" effectué par téléphone entre le 16 et le 22 août 1985 et paru dans le journal "le Soleil" en date du 21 septembre 1985.

Sondage téléphonique de l'Université Laval

Ce sondage réalisé entre les 14 et 20 octobre 1985 auprès de 508 répondants pour le "Journal de Québec", "CJRP" et "Télé-Capitale" nous montre que les pompiers peuvent être fiers de recueillir un taux de satisfaction de 90,9% de la part des citoyens de la ville de Québec.

---

---

DETECTEURS DE FUMEE RELIES DIRECTEMENT AU SERVICE DE PROTECTION  
CONTRE L'INCENDIE MIS EN SERVICE LE 21 MARS 1985

---

- Le système consiste à relier le ou les détecteurs de fumée d'un endroit donné avec le Centre de télécommunications du Service de protection contre l'incendie pour sauver des vies et diminuer les pertes matérielles dues aux feux.
- 

---

SUBVENTIONS A L'INSTALLATION DE GICLEURS

---


- La Ville de Québec a injecté 200 000 \$ additionnels dans son programme de subventions à l'installation de gicleurs qui s'appliquera désormais aux seuls territoires du Vieux-Québec et de la partie nord du secteur Neufchatel.
  - Ce programme créé en 1983 a pour objectif de doter de gicleurs automatiques les édifices et ensembles situés dans des endroits où un incendie peut avoir des conséquences désastreuses en raison de la trame urbaine s'il n'est pas éteint au début ou contrôlé par un système d'extincteurs automatiques.
-

DISTRIBUTION DU PERSONNEL  
(31 DECEMBRE)

	1981	1982	1983	1984	1985
Division administration et secrétariat	8	8	7	8	7
Division de la prévention	10	9	8	8	8
Division des opérations					
Section brigade:					
- chefs de division	4	3	2	2	4
- chefs de district	7	6	5	8	4
- capitaines	10	10	10	6	7
- lieutenants	43	42	39	44	45
- pompiers	245	240	233	220	211
Section formation	4	3	3	4	4
Section des services techniques	35	28	26	27	27
Salariés mutés temporairement hors de notre service	--	--	2	--	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	366	349	335	327	318
Commissariat des incendies	3	4	4	4	4


### BUDGET ANNUEL DU SERVICE

DOLLARS REELS VS DOLLARS 1985




### BUDGET ANNUEL DU SERVICE

VS BUDGET DE LA VILLE



# PERTES MATERIELLES ANNUELLES

DOLLARS REELS VS DOLLARS 1985




EXTINCTION

EMPLACEMENT DES CASERNES

Numéro 1	Caserne St-Jean	140, rue St-Jean
Numéro 2	Caserne du Palais	19, rue St-Nicolas
Numéro 3	Caserne St-Sauveur	600, Avenue des Oblats
Numéro 4	Caserne St-Charles	325, 5 ième rue
Numéro 5	Caserne Duberger	63, rue Duberger
Numéro 6	Caserne de l'Ormière	187, Boul. de l'Ormière
Numéro 7	Caserne St-Odile	70, rue des Pins ouest
Numéro 8	Caserne de l'Hôtel de Ville	Côte de la Fabrique


---

## NOMBRE D'ALERTE ANNUELLES




## FAUSSES ALERTES VOLONTAIRES


## ET AVERTISSEURS DECROCHES



### GENRE D'ALERTE 1985



### GENRE DE FEUX 1985



## ALERTES PAR TERRITOIRE DE CASERNE

<u>Caserne</u>	<u>Feux struct.</u>	<u>Feux véh.</u>	<u>Feux herbe</u>	<u>Feux rebuts</u>	<u>Autres feux</u>	<u>*Fausses alertes</u>	<u>Autres alertes</u>	<u>Total</u>
No 1	51	15	6	20	7	131	248	478
No 2	45	10	1	11	4	91	107	269
No 3	41	13	12	28	2	138	145	379
No 4	60	20	10	32	6	115	242	485
No 5	16	13	52	23	3	37	69	213
No 6	59	19	56	25	5	29	99	292
No 7	39	15	15	23	4	89	115	300
No 8	23	7	2	12	2	90	86	222
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>112</b>	<b>154</b>	<b>174</b>	<b>33</b>	<b>720</b>	<b>1 111</b>	<b>2 638</b>

Appels extérieurs

13

Total2 651

\* Volontaires et involontaires

Caserne no.1	Caserne St-Jean	Caserne no.5	Caserne Duberger
Caserne no.2	Caserne du Palais	Caserne no.6	Caserne de l'Ormière
Caserne no.3	Caserne St-Sauveur	Caserne no.7	Caserne St-Odile
Caserne no.4	Caserne St-Charles	Caserne no.8	Caserne de l'Hôtel de Ville

## EVOLUTION DES APPELS DE TOUTES CATEGORIES PAR TERRITOIRE DE CASERNE

<u>QUARTIER</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
1	469	490	478
2	265	266	269
3	317	357	379
4	272	482	485
5	193	171	213
6	203	195	292
7	229	224	300
8	226	214	222
14	159	N.D.	N.D.
TOTAL	2 333	2 399	2 638

## FEUX PAR TERRITOIRE DE CASERNE


Sortes de feux	<u>Caserne no.1</u>		<u>Caserne no.2</u>		<u>Caserne no.3</u>		<u>Caserne no.4</u>		<u>Caserne no.5</u>						
	83	84	85	83	84	85	83	84	85	83	84	85			
Structures	82	70	51	49	37	45	49	51	41	43	64	60	29	24	16
Véhicules	21	19	15	8	12	10	16	12	12	15	15	20	18	15	13
Herbe	4	3	6	1	1	1	10	11	12	5	16	10	27	39	52
Rebuts	23	16	20	19	21	11	19	30	28	15	58	32	27	13	23
Autres feux	8	4	7	2	8	4	3	5	2	2	8	6	1	5	3
TOTAL	138	112	99	79	79	71	97	109	95	80	161	128	102	96	107

FEUX PAR TERRITOIRE DE CASERNE

<u>Sortes de feux</u>	<u>Caserne no.6</u>		<u>Caserne no.7</u>		<u>Caserne no.8</u>		<u>Caserne no.14</u>					
	83	84	85	83	84	85	83	84	85			
Structures	36	45	59	35	35	39	28	32	23	32	N.D.	N.D.
Véhicules	17	19	19	14	15	15	5	4	7	7	N.D.	N.D.
Herbe	28	28	56	11	15	15	8	2	2	7	N.D.	N.D.
Rebuts	14	25	25	15	16	23	9	12	12	10	N.D.	N.D.
Autres feux	1	4	5	3	4	4	4	5	2	4	N.D.	N.D.
TOTAL	96	121	164	78	85	96	66	55	46	60	N.D.	N.D.

# GENRE DE VEHICULE DEMANDE

POUR REpondre AUX ALERTES



Territoire	GENRE DE VEHICULES DEMANDES POUR REpondre AIX ALERTES											
	MINIPOMPES				AUTOPOMPES				AUTRES VEHICULES			
	1984		1985		1984		1985		1984		1985	
Alertes	%	Alertes	%	Alertes	%	Alertes	%	Alertes	%	Alertes	%	
Caserne no.1	271	55,3	281	58,8	209	42,7	194	40,6	10	2,0	3	0,6
Caserne no.2	134	50,4	135	50,0	128	48,1	133	49,3	4	1,5	2	0,7
Caserne no.3	175	49,0	213	56,4	177	49,6	160	42,3	5	1,4	5	1,3
Caserne no.4	284	58,9	280	57,7	192	39,9	197	40,6	6	1,2	8	1,7
Caserne no.5	30	17,5	64	30,0	140	81,9	148	69,5	1	0,6	1	0,5
Caserne no.6	116	59,5	169	57,9	79	40,5	122	41,8	--	--	1	0,3
Caserne no.7	107	47,7	143	47,7	114	50,9	153	51,0	3	1,4	4	1,3
Caserne no.8	101	47,2	103	46,4	111	51,9	113	50,9	2	0,9	6	2,7
TOTAL	1 218	50,8	1 388	52,6	1 150	47,9	1 220	46,2	31	1,3	30	1,2

---

INCENDIES NECESSITANT DEUX ALERTES ET PLUS  
POUR LES CINQ DERNIERES ANNEES  
1981-1985


---

<u>Quartier</u>	<u>Incendies nécessitant</u> <u>2 alertes</u>	<u>Incendies nécessitant</u> <u>3 alertes et plus</u>	<u>Total</u>
1	21	19	40
2	16	12	28
3	23	17	40
4	34	18	52
5	2	1	3
6	11	1	12
7	16	4	20
8	9	14	23
TOTAL	132	86	218

---

---


# INCENDIES DE DEUX ALERTES ET PLUS



NOMBRE D'ALERTE

ANNEE

# INCENDIES DANS LES STRUCTURES NECESSITANT PLUS DE DEUX LANCES



DELAI DE PARCOURS

PAR TERRITOIRE DE CASERNE ET PAR GENRE D'ALERTE

MOYENNE

<u>GENRE D'ALERTE</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>MOYENNE</u>
Feux de structures	2,4	3,0	2,6	2,8	5,1	4,9	3,6	2,8	3,3
Feux de véhicules	2,6	4,6	3,2	3,8	5,3	5,5	4,2	3,6	4,0
Feux d'herbe	2,8	3,0	3,4	2,7	5,3	5,0	5,1	2,0	4,6
Feux de rebuts	2,7	3,0	4,1	3,1	4,5	4,5	4,6	3,2	3,8
Autres feux	4,5	4,0	2,0	4,2	3,3	4,4	4,8	3,0	4,0
Fausses alertes volontaires et involontaires	2,8	3,4	2,9	3,2	5,0	5,7	4,1	3,3	3,4
Autres alertes	2,9	3,5	3,4	3,2	5,6	5,5	4,1	3,8	3,7

DELAYS DE PARCOURS  
PAR TERRITOIRE POUR LES FEUX DE STRUCTURES

MOYENNE


<u>FEUX DE STRUCTURES</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>MOYENNE</u>
1981	2,1	2,5	2,5	2,6	4,2	6,6	3,3	2,6	2,6	2,6	3,1
1982	2,4	2,8	2,4	2,2	4,7	5,7	3,4	3,0	3,2	3,2	3,2
1983	2,6	3,1	3,0	2,4	4,7	5,7	3,2	2,6	N.D.	3,2	3,2
1984	3,0	3,2	2,6	2,8	4,5	5,5	4,2	2,7	N.D.	N.D.	3,4
1985	2,4	3,0	2,6	2,8	5,1	4,9	3,6	2,8	N.D.	N.D.	3,3

## FEUX DE STRUCTURES

Territoire	Alertes couvertes par les autopompes du quartier avec ou sans la minipompe		Alertes couvertes par les minipompes		M-6 Moyenne					
	Nombre	Moyenne	Nombre	Moyenne						
1	51	2,4	39	2,5	11	2,6	---	---	---	
2	45	3,0	34	2,8	1	2,0	1	3,0	8	3,5
3	41	2,6	37	2,4	3	4,7	1	2,0	---	---
4	60	2,8	45	2,7	---	---	---	---	11	3,0
5	16	5,1	16	5,1	---	---	---	---	---	---
6	59	4,8	48	4,9	---	---	---	---	---	---
7	39	3,6	29	2,9	---	---	---	---	6	4,8
8	23	2,8	21	2,9	2	2,0	---	---	---	---


# FREQUENCE DES ALERTES PAR HEURE

CUMULATIF 1983-84-85



# INCENDIES DANS LES STRUCTURES

MOYENNE MENSUELLE 1983-84-85



SORTIES DES VEHICULES POUR TOUTES LES ALERTES  
DANS ET HORS DE LEURS TERRITOIRES


<u>Véhicules</u>	<u>Casermes</u>								<u>Rapports principaux</u>	<u>Rapports secondaires</u>	<u>Total</u>
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>			
<u>Autopompes</u>											
61	184	-	2	-	-	-	-	-	188	139	327
62	2	128	-	5	-	4	3	142	243	385	
63	3	2	157	-	4	1	-	167	171	338	
64	-	-	1	182	-	4	-	187	221	408	
65	-	-	1	-	141	4	-	146	125	271	
66	3	-	-	1	3	115	1	123	73	196	
67	-	-	-	7	-	3	143	153	81	234	
68	2	2	-	2	-	-	108	114	103	217	
<u>Minipompes</u>											
M-1	271	15	83	2	1	-	1	95	468	245	713
M-3	6	25	112	-	9	-	4	2	158	80	238
M-4	4	95	16	278	4	2	131	6	536	253	789
M-6	-	-	2	-	50	167	7	-	226	156	382
<u>Voitures à boyaux</u>											
21	-	-	-	-	-	-	-	-	---	110	110
22	-	1	1	-	-	-	3	5	596	601	
24	-	-	-	-	-	-	-	---	117	117	

SORTIES DES VEHICULES POUR TOUTES LES ALERTES  
DANS ET HORS DE LEURS TERRITOIRES

<u>Véhicules</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>Casernes</u>			<u>8</u>	<u>Rapports principaux</u>	<u>Rapports secondaires</u>	<u>Total</u>
				<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>				
<u>Echelles aériennes</u>										
1	2	-	-	-	-	-	-	2	192	194
2	-	-	-	-	-	-	3	3	238	241
3	-	-	1	-	-	-	-	1	167	168
4	-	-	-	5	-	-	-	5	272	277
<u>Autres véhicules</u>										
C.D.	1	1	2	3	-	-	3	10	1 122	1 132
V.U.	-	-	-	-	1	1	1	3	59	62
Génératrice-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	7
Chaloupe	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Bouilloire	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
V.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>TOTAL:</b>	<b>478</b>	<b>269</b>	<b>379</b>	<b>485</b>	<b>213</b>	<b>292</b>	<b>222</b>	<b>2 638</b>	<b>4 777</b>	<b>7 415</b>


### ACTIVITES OPERATIONNELLES

#### UTILISATION DES VEHICULES



### ACTIVITES OPERATIONNELLES

#### EXTINCTION VS AUTRES INTERVENTIONS




TRAVAIL DES PRINCIPAUX VEHICULES  
(Alertes seulement)

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Voitures chef de division et district	659 : 46	637 : 50	580 : 17
Autopompes	1 488 : 26	1 323 : 00	1 193 : 49
Minipompes	594 : 42	674 : 41	797 : 17
Echelles aériennes	533 : 52	436 : 58	391 : 21
Voitures à boyaux	545 : 31	491 : 21	371 : 28
Voiture d'urgence	175 : 12	188 : 48	128 : 53
Voiture de secours	02 : 45	---	5 : 12
Girafe d'incendie	21 : 28	---	---
V-14 (Génératrice)	62 : 42	44 : 00	20 : 24
Chaloupe	---	---	8 : 15

## UTILISATION MENSUELLE DES VEHICULES

SUR LES LIEUX DES INCENDIES 1981-1985



LISTE DES ACTIVITES DES MEMBRES DE LA BRIGADE  
SELON LES RAPPORTS D'INTERVENTION RECUS  
OU LES RAPPORTS FOURNIS A LA SECTION DE LA FORMATION

ACTIVITES	HEURES-PERSONNES
Entraînement intérieur	16 629:50
Prévention domiciliaire	12 016:05
Sorties préventives	7 790:54
Cours suivis par les membres de la brigade	7 043:00
Feux	6 111:42
Retour à la caserne, remise en état de l'équipement après un appel (estimation approximative)	6 111:42
Entraînement extérieur	4 772:30
Autres interventions (dégât d'eau, vérification, crainte, etc.)	3 606:32
Ouverture et fermeture de bornes d'incendie	782:19
Aide à d'autres services municipaux	505:37
Récupération de matériel	232:09
Dégelage de bornes d'incendie, puisards, etc.	160:41
Déneigement de bornes d'incendie	1:36

UTILISATION DU PERSONNEL ET DES VEHICULES  
SUR LES LIEUX DES INCENDIES

Véhicules	Nombre de sorties	Temps du véhicule	Nombre de pompiers (officiers non inclus)	Heure-personnes (pompiers) (officiers non inclus)
<u>AUTOPOMPES</u>				
1	94	90:24	293	261:05
2	139	128:56	417	363:58
3	119	112:07	367	331:19
4	137	125:19	486	409:38
5	155	115:30	559	387:22
6	110	88:50	309	229:44
7	89	88:08	269	259:48
8	76	90:59	180	198:31
<u>MINIPOMPES</u>				
M-1	161	89:55	326	179:47
M-3	65	29:58	130	59:56
M-4	211	112:10	426	224:13
M-6	205	105:03	410	210:06
<u>VOITURE A BOYAUX</u>				
1	42	60:23	106	147:59
2	177	115:16	689	446:34
4	47	56:58	120	141:46
<u>ECHELLES AERIENNES</u>				
1	58	57:58	120	112:51
2	83	89:17	92	91:32
3	51	39:00	57	41:54
4	104	75:32	109	77:56
<u>AUTRES VEHICULES</u>				
C.D.	403	367:02	410	367:02
V.U.	43	94:21	49	97:08
Génératrice	6	18:04	---	---
Bouilloire (71 345)	1	1:44	1	1:44
V.S.	1	5:12	---	---
<b>TOTAL</b>	<b>2 577</b>	<b>2 158:06</b>	<b>5 925</b>	<b>4 641:53</b>

Officiers

Lieutenants	1 096:01
Capitaines	6:36
Instructeurs (Lt. et capt.)	34:42
C.D.	367:02

UTILISATION DU PERSONNEL ET DES VEHICULES  
SUR LES LIEUX DES AUTRES INTERVENTIONS

(Craintes, vérifications, odeurs de feu,  
systèmes d'alarmes défectueux, etc.)

Véhicules	Nombre de sorties	Temps du véhicule	Nombre de pompiers (officiers non inclus)	Heures-personnes (pompiers) (officiers non inclus)
<b>AUTOPOMPES</b>				
1	233	53:16	723	166:49
2	246	57:04	698	161:17
3	219	54:47	646	161:59
4	271	57:51	928	197:29
5	116	34:40	408	121:27
6	86	26:30	227	69:30
7	145	32:45	431	96:20
8	141	36:43	315	80:03
<b>MINIPOMPES</b>				
M-1	552	160:04	1 106	320:08
M-3	173	175:11	346	88:50
M-4	578	44:25	1 156	350:22
M-6	177	80:31	356	161:02
<b>VOITURE A BOYAUX</b>				
1	68	21:07	165	49:00
2	424	99:35	1 661	389:31
4	70	18:09	162	42:14
<b>ECHELLES AERIENNES</b>				
1	136	34:54	273	70:02
2	158	37:42	166	39:38
3	117	21:23	139	24:31
4	173	35:35	187	38:15
<b>AUTRES VEHICULES</b>				
C.D.	729	213:15	731	214:23
V.U.	19	34:32	20	38:05
Génératrice	1	2:20	1	2:20
Chaloupe	6	8:15	---	---
<b>TOTAL</b>	<b>4 838</b>	<b>1 340:34</b>	<b>10 845</b>	<b>2 883:15</b>
		<u>Officiers</u>		
Lieutenants				504:14
Capitaines				5:48
Instructeurs (Lt. et Capt.)				5:27
C.D.				213:15

UTILISATION DU PERSONNEL SUR LES LIEUX DES INCENDIES  
ET DES AUTRES INTERVENTIONS

Véhicules	Feux Heures-personnes (Officiers non inclus)	Autres interventions Heures-personnes (Officiers non inclus)	Retour à la caserne Remise en état de l'équipement après un appel (Estimation approx.)	Total Heures-personnes
<b>AUTO-POMPES</b>				
1	261:05	166:49	261:05	688:59
2	363:58	161:17	363:58	889:13
3	331:19	161:59	331:19	824:37
4	409:38	197:29	409:38	1 016:45
5	387:22	121:27	387:22	896:11
6	229:44	69:30	229:44	528:58
7	259:48	96:20	259:48	615:56
8	198:31	80:03	198:31	477:05
<b>MINI-POMPES</b>				
M-1	179:47	320:08	179:47	679:42
M-3	59:56	88:50	59:56	208:42
M-4	224:13	350:22	224:13	798:48
M-6	210:06	161:02	210:06	581:14
<b>VOITURE A BOYAUX</b>				
1	147:59	49:00	147:59	344:58
2	446:34	389:31	446:34	1 282:39
4	141:46	42:14	141:46	325:46
<b>ECHELLES AERIENNES</b>				
1	112:51	70:02	112:51	295:44
2	91:32	39:38	91:32	222:42
3	41:54	24:31	41:54	108:19
4	77:56	38:15	77:56	194:07
<b>AUTRES VEHICULES</b>				
C.D.	367:02	214:23	367:02	948:27
V.U.	97:08	38:05	97:08	232:21
Bouilloire	1:44	---	1:44	2:88
Génératrice	---	2:20	---	2:20
<b>TOTAL</b>	<b>4 641:53</b>	<b>2 883:15</b>	<b>4 641:53</b>	<b>12 167:01</b>
<b>Officiers</b>				
Lieutenants	1 096:11	504:14	1 096:11	2 696:36
Capitaines	6:36	5:48	6:36	19:00
C.D.	367:02	213:15	367:02	947:19
<b>Heures-personnes</b>				

SORTIES DE VEHICULES  
A L'EXTERIEUR DE LA CASERNE

Véhicules	Prévention domiciliaire	Sorties préventives	Etraînement ext. - int.	Ouverture et fermeture bornes d'incendie	Aides à d'autres services municipaux	Récupération de matériel	Déneigement bornes d'incendie	Dégelage bornes d'incendie pavés etc.	Total
<b>AUTO-POMPES</b>									
1	154	69	65	1	6	3	---	---	298
2	139	103	57	16	8	1	---	---	324
3	170	55	81	19	4	2	---	---	333
4	159	51	82	13	2	1	---	---	308
5	121	75	67	13	4	2	---	---	282
6	122	76	61	18	5	5	---	---	291
7	135	84	58	16	1	3	---	---	297
8	141	137	74	20	3	1	---	---	377
<b>MINI-POMPES</b>									
M-1	119	187	50	1	4	12	---	---	729
M-3	103	92	63	4	3	5	---	---	365
M-4	100	119	71	12	5	8	1	---	702
M-6	105	150	58	10	5	5	1	---	576
<b>VOITURES A BOYAUX</b>									
1	---	4	3	---	3	6	---	---	16
2	143	117	53	6	4	15	---	---	338
4	---	2	---	15	---	2	---	---	19
<b>ECHELLES AERIENNES</b>									
1	---	15	41	---	9	2	---	---	67
2	---	54	28	3	26	1	---	---	112
3	---	12	54	3	25	1	---	---	95
4	---	17	37	2	25	1	---	---	82
8	---	---	1	---	---	---	---	---	1
<b>AUTRES VEHICULES</b>									
C.D.	*288	439	44	8	8	4	---	---	862
V.U.	---	1	11	3	4	3	---	---	26
Bouilloire(remorque)	---	---	1	---	1	---	---	43	45
Bouilloire(Volcano)	---	---	1	---	3	---	---	16	20
Autres véhicules	---	---	---	---	---	4	---	---	4
Aucun véhicule	---	---	---	---	---	---	---	---	4
Chaloupe	---	---	11	---	---	---	---	---	11
	1 999	1 859	1 072	183	158	87	2	59	6 584

\* Visites de vérification

UTILISATION DES VEHICULES  
POUR LES AUTRES SORTIES

Véhicules	Prévention domiciliaire	Sorties préventives	Entraînement ext. - int.	Ouverture et fermeture bornes d'incendie	Aides à d'autres services municipaux	Récupération de matériel	Dénégement* bornes d'incendie	Dégelage bornes d'incendie puisards etc.	Total
<b>AUTOPOMPES</b>									
1	333:41	120:20	82:29	0:70	---	2:16	---	---	546:19
2	312:19	153:23	73:25	36:25	---	1:00	---	---	594:30
3	334:33	93:09	44:18	2:05	---	0:57	---	---	577:13
4	300:33	106:16	100:54	25:31	---	0:22	---	---	537:01
5	251:10	128:00	80:22	42:35	---	0:50	---	---	505:37
6	252:07	124:24	72:34	53:02	1:40	6:45	---	---	522:37
7	291:27	151:52	66:45	39:57	---	3:39	---	---	555:40
8	297:29	175:09	100:40	46:40	0:10	1:00	---	---	621:53
<b>MINIPOMPES</b>									
M-1	202:07	253:28	61:34	0:70	107:51	4:16	---	---	636:47
M-3	195:12	285:59	54:46	4:90	31:37	6:06	---	---	584:20
M-4	158:43	155:36	93:49	24:26	117:15	6:19	0:30	---	561:48
M-6	178:43	216:42	69:40	25:10	102:53	5:86	6:18	---	608:27
<b>VOITURES A BOYAUX</b>									
1	---	3:22	3:52	---	---	4:32	---	---	14:52
2	272:20	190:55	62:18	12:10	---	15:25	---	---	559:08
4	---	0:49	---	42:41	---	1:57	---	---	45:27
<b>ECHELLES AERIENNES</b>									
1	---	20:29	46:43	---	---	2:21	---	---	78:31
2	---	63:53	32:05	3:20	---	0:23	---	---	145:22
3	---	20:30	60:29	2:70	---	0:15	---	---	155:52
4	---	24:39	39:53	2:90	---	2:15	---	---	123:41
8	---	---	1:00	---	---	---	---	---	1:00
<b>AUTRES VEHICULES</b>									
C.D.	82:45*	340:39	32:44	11:30	20:39	1:56	---	---	496:19
V.U.	---	2:89	16:05	6:49	4:07	1:50	---	---	42:36
Bouilloire(remorque)	---	---	2:00	---	---	---	---	125:39	127:57
Bouilloire(Volcano)	---	---	1:40	---	---	---	---	36:13	48:09
Autres véhicules	---	---	---	---	---	8:15	---	---	8:15
Chaloupe	---	---	19:53	---	---	---	---	---	19:53
<b>TOTAL</b>	<b>3 463:09</b>	<b>2 628:03</b>	<b>1 272:19</b>	<b>429:04</b>	<b>388:17</b>	<b>296:37</b>	<b>0:48</b>	<b>161:52</b>	<b>8 719:14</b>

\* Visites de vérification

UTILISATION DU PERSONNEL SUR LES VEHICULES  
 POUR LES AUTRES SORTIES  
 (HEURES-PERSONNES - POMPIERS SEULEMENT)

Véhicules	Prévention domiciliaire	Sorties préventives	Entraînement ext. - int.	Ouverture et fermeture bornes d'incendie	Aides à d'autres services municipaux	Récupération de matériel	Déneigement bornes d'incendie	Dégelage bornes d'incendie puisards etc.	Total
<b>AUTO-POMPES</b>									
1	985:43	330:46	2:58:27	0:70	24:04	6:48	---	---	1 606:58
2	730:08	428:39	210:51	114:30	19:36	2:00	---	---	1 505:34
3	1 039:03	383:35	301:52	133:40	14:36	2:76	---	---	1 782:02
4	1 035:44	384:36	334:52	89:14	13:15	1:28	---	---	1 858:39
5	762:35	437:52	258:33	152:40	13:25	1:55	---	---	1 627:00
6	572:27	312:44	176:53	117:30	30:00	15:46	---	---	1 226:52
7	829:31	421:16	197:03	112:38	6:00	8:03	---	---	1 574:31
8	603:28	404:51	217:35	107:20	13:30	2:00	---	---	1 349:04
<b>MINI-POMPES</b>									
M-1	406:44	506:46	122:48	2:20	12:42	8:32	---	---	1 276:09
M-3	390:24	323:22	132:52	10:60	10:20	12:12	---	---	943:10
M-4	317:26	571:58	191:38	55:42	10:20	12:38	1:00	---	1 395:01
M-6	357:22	435:44	136:22	50:20	17:10	12:52	0:36	---	1 222:50
<b>VOITURES A BOYAUX</b>									
1	---	4:58	5:36	---	4:30	10:13	---	---	25:17
2	1 086:48	762:26	244:05	51:35	26:00	61:40	---	---	2 232:34
4	---	1:48	---	132:03	---	3:54	---	---	137:45
<b>ECHELLES AERIENNES</b>									
1	---	40:58	107:33	---	17:56	4:42	---	---	171:09
2	---	68:42	41:20	3:20	51:17	0:27	---	---	165:06
3	---	35:15	78:19	5:20	79:33	0:15	---	---	198:42
4	---	28:24	54:35	3:30	55:39	2:15	---	---	144:23
<b>AUTRES VEHICULES</b>									
C.D.	82:45*	340:39	32:44	11:30	6:06	1:56	---	---	497:19
V.U.	---	2:89	21:30	9:40	17:12	2:60	---	---	58:58
Bouillottes(remorque)	---	---	2:00	---	0:18	---	---	124:28	126:46
Bouillottes(volcano)	---	---	1:40	---	10:16	---	---	36:13	48:09
Autres véhicules	---	---	---	---	---	18:55	---	---	18:55
<b>OFFICIERS</b>									
Lieutenants	2 724:07	1 309:26	814:45	349:53	45:46	35:26	---	---	5 282:50
Capitaines	9:05	12:01	20:00	6:70	---	---	---	---	48:16
C.D.	82:45	340:39	32:44	11:30	6:06	1:56	---	---	494:27
	12 016:05	7 790:54	3 995:30	1 533:35	505:37	232:09	1:36	160:41	27 018:26

\* Visites de vérification

PERTES MATERIELLES PAR TERRITOIRE DE CASERNE  
(STRUCTURES)

TERRITOIRE	1983	1984	1985	TOTAL
1	1 060 005,20 \$	694 766,00 \$	4 338 113,00 \$	6 092 884,20 \$
2	1 531 475,00	553 750,00	1 183 755,00	3 268 980,00
3	1 741 545,91	3 755 917,80	363 379,85	5 860 843,56
4	642 554,16	3 614 375,00	605 290,00	4 862 219,16
5	127 770,00	131 220,00	547 950,00	806 940,00
6	361 210,00	862 897,23	1 394 196,00	2 618 303,23
7	194 435,17	659 163,00	363 370,00	1 216 968,17
8	513 255,99	529 324,34	582 175,00	1 624 755,33
14	99 625,00	N.D.	N.D.	99 625,00
TOTAL	6 271 876,43 \$	*10 801 413,37 \$	9 378 228,85 \$	26 451 518,65 \$

VEHICULES

**	**	242 515,00 \$	242 515,00 \$
----	----	---------------	---------------


\* Bateau Nanticoke (29-08-84) = 1 000 000,00 \$ non inclus

\*\* Aucune compilation

Caserne no.1 - Caserne St-Jean 140, rue St-Jean Caserne no.5 - Caserne Duberger 63, rue Duberger  
 Caserne no.2 - Caserne du Palais 19, rue St-Nicolas Caserne no.6 - Caserne de l'Ormière 187, Boul. l'Ormière  
 Caserne no.3 - Caserne St-Sauveur 600, Avenue des Oblats Caserne no.7 - Caserne St-Odile 70, rue des Pins ouest

# PERTES MATERIELLES MENSUELLES

1983-84-85



FEUX DE STRUCTURESGENRE DE BATIMENTLieux de rassemblement

Restaurant, débit de boisson	16	
Ecole, Cegep, garderie	4	
Théâtre, cinéma, salle de concert, amphithéâtre, auditorium	1	
Centre de loisirs et d'amusement	1	
Club sportif ou social	1	
Bibliothèque, musée	1	
Gare, aéroport, terminus	<u>1</u>	25

Etablissements spécialisés

Centre hospitalier de courte durée et malades à long terme et CLSC	4	
Autres Centres d'accueil	<u>1</u>	5

Habitations

Immeuble d'appartements, studios	117	
Maisons d'un à deux logements, Maison en rangée	104	
Maison de chambres, pavillons, familles d'accueil	20	
Hôtel	1	
Dortoir, confrérie	1	
Chalet	<u>1</u>	244

Bureaux

Bureaux d'affaires en général, administration publique, bureaux de professionnels	<u>5</u>	5
---	----------	---

FEUX DE STRUCTURES

(suite)

Commerces

Nourriture et boisson	3	
Passe-temps (jeux, sports, photographie jardinage, bricolage)	3	
Véhicules, bateaux, vente et service	3	
Atelier de réparation, blanchisserie, nettoyage	2	
Autres	<u>3</u>	14

Industries

Bois, meubles, papier, imprimerie	3	
Produits chimiques, pétroles, peintures, plastiques	1	
Métaux, articles métalliques, équipements et appareils électriques	1	
Textiles	1	
Chaussures et vêtements	1	
Entretien, nettoyage	<u>1</u>	8

Entrepôts

Aliments, breuvages, tabac	3	
Textiles, fibres, vêtements	1	
Articles en bois et en papier	1	
Articles métalliques, machinerie, appareils électriques	1	
Autres	<u>2</u>	8

FEUX DE STRUCTURES

(suite)

Risques d'extérieur

Bâtiment en construction, en démolition, vacant	2	
Pont, jetée, quai	<u>1</u>	3

Risques divers

Abris, remise	7	
Service public (eau, gaz, électricité, incinérateur)	6	
Garage privé	5	
Garage souterrain	2	
Ecurie	<u>2</u>	22

---

**TOTAL**

---

**334**

---

CAUSES DES INCENDIES  
DANS LES STRUCTURES

Criminelle (prémédité, vengeance, vandalisme, pyromanie)	52
Aliments laissés sans surveillance	40
Défectuosité - installation électrique	39
Fumeur négligent et/ou ivre	38
Indéterminée	37
Suie ou graisse dans un conduit/mousse	27
Défectuosité d'un appareil électrique	14
Douteuse	13
Négligence d'un adulte	12
Chalumeau, torche acétylène	12
Défectuosité - fournaise à l'huile	11
Objet placé trop près d'une source de chaleur	6
Combustion spontanée	5
Défectuosité - chauffe-eau	4
Isolement insuffisant	4
Etincelles - sableuse	3
Foyer domestique inadéquat ou mal installé	2

CAUSES DES INCENDIES  
DANS LES STRUCTURES  
(suite)

Couverture sur un radiateur	1
Défectuosité - salamandre	1
Mauvais usage d'un appareil	1
Accident inusité	1
Electricité statique	1
Cendres chaudes	1
Court-circuit	1
Automobile défectueuse	1
Système hydraulique défectueux	1
Accumulation - vieille écorce	1
Linge imbibé de solvant	1
Récipient mis à chauffer par inadvertance	1
Chaleur - coupure	1
Eau dans conduit électrique	1
Autres	1
<hr/>	
TOTAL	334
<hr/> <hr/>	

LISTE DES SINISTRES QUI ONT OCCASIONNE  
50 000 \$ OU PLUS DE PERTES MATERIELLES

<u>Date</u>	<u>Adresse de l'incendie</u>	<u>Heure de l'appel</u>	<u>Heure sous contrôle</u>	<u>Retour de l'appel</u>	<u>Durée</u>	<u>Montant app. de pertes</u>	<u>Cause</u>
01-01	Edifice le St-Laurent 250, Grande-Allée ouest	08:10	11:12	23:08	14:58	3 462 918	Indéterminée
22-06	Hydro-Québec 310, Boul. St-Joseph	21:44	23:10	03:41	05:57	1 000 000	Défectuosité Installation électrique
11-08	L'Union Commerciale de Québec 275, de la Couronne	10:19	14:22	20:39	10:20	520 000	Défectuosité Installation électrique
08-03	Restaurant St-Honoré 570, Grande-Allée est	15:57	20:39	23:52	07:55	485 000	Défectuosité Entrée électrique
10-12	Les Constructions du Saint-Laurent 1 700, de la Seine	07:26	09:08	10:30	03:04	455 000	Étincelles de soudure
25-02	Logements 11 1/2 - 15, Hamel	01:26	05:34	12:04	10:38	414 025	Négligence ou incendiat
11-05	Adélarde Laberge Ltée 350, Boul. des Capucins	09:11	10:52	12:34	03:23	265 000	Criminelle Vandalisme ou pyromanie

LISTE DES SINISTRES QUI ONT OCCASIONNE  
50 000 \$ OU PLUS DE PERTES MATERIELLES

<u>Date</u>	<u>Adresse de l'incendie</u>	<u>Heure de l'appel</u>	<u>Heure sous contrôle</u>	<u>Retour de l'appel</u>	<u>Durée</u>	<u>Montant app. de pertes</u>	<u>Cause</u>
23-03	Maison de chambres 623-635, de la Salle	21:32	22:47	01:20	03:48	175 000	Défectuosité Installation électrique
22-03	Maison de chambres 376-390, de la Salle	05:55	08:41	13:47	07:52	151 200	Aliments oublies sur un poêle
01-07	Logements 215-217, Carillon 280-294, Bédard	00:25	01:30	04:01	03:36	125 500	Fumusee négligente ivre
22-06	Reed Paper 10, Boul. des Capucins	20:00	20:35	23:11	03:11	125 000	Défectuosité Installation électrique
24-05	Hydro-Québec Boul. Laurentien	21:31	22:32	23:22	01:51	100 000	Défectuosité Installation électrique
05-08	Logements 13, rue Ste-Angèle	02:39	03:47	06:07	03:28	100 000	Indéterminée Douteuse

LISTE DES SINISTRES QUI ONT OCCASIONNE  
50 000 \$ OU PLUS DE PERTES MATERIELLES

<u>Date</u>	<u>Adresse de l'incendie</u>	<u>Heure de l'appel</u>	<u>Heure sous contrôle</u>	<u>Retour de l'appel</u>	<u>Durée</u>	<u>Montant app. de pertes</u>	<u>Cause</u>
25-07	Logements 534, Latourelle	06:17	07:11	08:39	02:22	83 500	Criminelle Pyromanie
22-01	Logement 1835, Cambert	09:58	10:50	12:51	02:53	75 646	Défectuosité Installation électrique
25-01	Isolation générale P.D.H. Inc. 506, Boul. St-Claude	22:07	23:03	00:21	02:14	65 000	Défectuosité Installation électrique
05-01	Polipneu Inc. 3025, Boul. Hamel	03:15	04:22	06:39	03:24	55 000	Défectuosité Système de chauffage
12-03	Logement 8130, de la Pruchière	05:37	06:15	08:19	02:42	55 000	Négligence de fumeur
20-04	Logements 351, Boul. Langelier	18:10	18:36	20:12	02:02	51 500	Aliments oubliés sur un poêle

LISTE DES SINISTRES QUI ONT OCCASIONNE  
50 000 \$ OU PLUS DE PERTES MATERIELLES

<u>Date</u>	<u>Adresse de l'incendie</u>	<u>Heure de l'appel</u>	<u>Heure sous contrôle</u>	<u>Retour de l'appel</u>	<u>Durée</u>	<u>Montant app. de pertes</u>	<u>Cause</u>
31-03	Logements 2840, Bouchard	04:53	05:15	06:26	01:33	50 187	Criminelle
09-02	Cegep Limoilou 1300, 8 ième Avenue	22:29	23:25	23:44	01:15	50 000	Court-circuit
14-02	Entrepôt 5908, Boul. St-Jacques	18:58	20:35	20:35	01:37	50 000	Indéterminée Douteuse
16-11	Logement 45, rue Déry	18:48	19:17	22:15	03:27	50 000	Fumeur négligent
15-12	Logement 358, Papineau	12:45	14:04	14:46	02:01	50 000	Défectuosité Installation électrique

DUREE DES INCENDIES DANS LES STRUCTURES  
ENTRE L'HEURE DE L'APPEL  
ET  
L'HEURE OU L'INCENDIE EST DECLARE SOUS CONTROLE

HEURE : MINUTES	*1984	CUMULATIF	1985	CUMULATIF
00:01 à 00:09	112	112	99	91
00:10 à 00:19	103	215	118	217
00:20 à 00:29	51	266	49	266
00:30 à 00:39	37	303	22	288
00:40 à 00:49	21	324	11	299
00:50 à 00:59	8	332	12	311
01:00 à 01:59	18	350	18	329
02:00 à 02:59	4	354	1	330
03:00 à 03:59	2	356	1	331
04:00 à 04:59	1	357	3	334
05:00 à 05:59	--	---	--	---
06:00 à 06:59	--	---	--	334
07:00 à 07:59	1	358	--	334
TOTAL	358		334	

\* Excluant l'incendie du bateau Nanticoke survenu le 29 août 1984

DUREE DES INCENDIES DANS LES STRUCTURES

ENTRE L'HEURE DE L'APPEL

ET

LE RETOUR COMPLET DE L'INCENDIE

HEURE : MINUTES	*1984	CUMULATIF	1985	CUMULATIF
00:01 à 00:09	13	13	9	9
00:10 à 00:19	66	79	70	79
00:20 à 00:29	77	156	77	156
00:30 à 00:39	56	212	49	205
00:40 à 00:49	34	246	28	233
00:50 à 00:59	34	280	26	259
01:00 à 01:59	53	333	50	309
02:00 à 02:59	9	342	12	321
03:00 à 03:59	4	346	7	328
04:00 à 04:59	5	351	--	328
05:00 à 05:59	--	351	1	329
06:00 à 06:59	1	352	--	329
07:00 à 07:59	1	353	2	331
08:00 à 08:59	1	354	--	331
09:00 à 09:59	--	354	--	331
10:00 à 10:59	1	355	2	333
11:00 à 11:59	1	356	--	333
12:00 à 12:59	--	356	--	333
13:00 à 13:59	1	357	--	333
14:00 à 14:59	--	357	1	334
Plus de 15 heures	1	358	1	334
TOTAL	358		334	

\* Excluant l'incendie du bateau Nanticoke survenu le 29 août 1984

Sauvetages

sur les lieux des incendies	18
Personnes prises dans les ascenseurs	4
Rivière St-Charles	1
<hr/>	
TOTAL	23
<hr/>	

Evacuations

31.03.85	2840, Bouchard	300
01.01.85	250, Grande-Allée	250
25.08.85	66, St-Louis	200
Autres incendies		28
<hr/>		
TOTAL		778 - Minimum
<hr/>		

Utilisation de l'inhalateur d'oxygène S.O.S. Stuart	6
Respiration bouche-à-bouche	1
Massage cardio-vasculaire	1
<hr/>	

MACHOIRES DE SURVIEGenre de sortie

Accidents autos avec désincarcération		17
Accidents autos sans désincarcération		3
Autres sorties		
- Personne ayant une main prise dans un transporteur à rouleaux	1	
- Auto en collision avec un pont	1	
- Couper un cadenas	1	
- Enfant ayant la tête prise entre deux barreaux	1	4
<hr/>		
TOTAL		24
<hr/>		

Usage du désincarcérateur

Accidents automobiles	17	
Autres sorties	4	
<hr/>		
TOTAL		21
<hr/>		

Nombre de personnes dégagées

Accidents automobiles	17	
Autres sorties	3	
<hr/>		
TOTAL		20
<hr/>		

### Utilisation du filet de sauvetage

30.07.85 Une échelle aérienne, une voiture à boyaux, deux véhicules de chefs ont été demandés avec le filet de sauvetage à l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour un patient qui voulait se jeter du 4 ième étage

---

18.08.85 Une échelle aérienne a été demandée pour se rendre au 530, Boul. St-Cyrille ouest pour une personne qui voulait sauter d'une toiture.

---

### Recherche d'un incendiaire

25.07.85 Deux autopompes, une échelle aérienne, une voiture à boyaux, une minipompe, un chef de division et environ six voitures du Service de la Police ont participé à la recherche d'un incendiaire suite à plusieurs incendies de nature criminelle dans le quartier St-Jean Baptiste.

---

### Assistance

- Aide pour récupérer ou rechercher un noyé ou autre objet sur la Rivière St-Charles; 5
- ouverture portière d'auto, porte de maison, personne prise dans logement; 5
- personne en mauvaise situation sur un toit ou un châssis; 2
- récupération d'un chien tombé dans la rivière St-Charles; 1
- recherche de clefs dans un puisard ; 1

- sortie pour un chien pris sous un réservoir à l'huile; 1
  - premiers soins à un citoyen qui venait de se faire renverser par une auto; 1
  - relèvement d'une personne handicapée incapable de se relever; 1
  - alerte à la bombe. 1
- 
- 

#### Caps, falaise

- 27.04.85 Sauvetage de deux (2) personnes dans le Cap Diamant.
- 19.08.85 Recherche d'une personne dans la falaise sur le Boulevard Champlain.
- 20.08.85 Recherche d'indices en coopération avec la Police suite à un accident survenu dans la falaise.

#### Coopération avec d'autres services

- 13.04.85 Installation de la génératrice sur les lieux d'un crime de meurtre pour aider les policiers dans leurs recherches.
- 
-

DETECTEURS DE FUMEE

	Feux	Pertes matérielles
<u>LOGEMENT(S)</u>		
Avec détecteur(s)		5 237 049,00 \$
- pas en action	104	
- en action	<u>87</u>	191
Aucun détecteur	46	303 519,85 \$
<u>COMMERCES, ENTREPOTS, ETC.</u>		
Avec détecteur	5	112 080,00 \$
Aucun détecteur	92	2 578 820,00 \$
<u>AUTRES FEUX</u>		
Aucun appel aux pompiers et autres catégories d'incendies avec pertes matérielles	22	1 146 760,00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>356</b>	<b>9 378 228,85\$</b>

Raisons ayant empêché les détecteurs de fonctionner normalement

---

	Feux		Autres alertes		Total	
<u>PILES</u>						
Aucune pile	81		37		118	
Piles défectueuses	15		24		39	
Piles non raccordées au détecteur	16		4		20	
Piles mal installées	<u>2</u>	114	<u>1</u>	66	<u>3</u>	180
Détecteurs défectueux, trop sensibles, bruissant continuellement ou par intermittence	5		33		38	
Détecteurs enlevés ou non installés	5		1		6	
Vandalisme	--	10	1	35	1	45
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>		<b>101</b>		<b>225</b>
Nombre de feux ou autres alertes mettant en cause ces détecteurs		60		60		120

Détecteurs en action sur les lieux des incendies

---

LOGEMENTS

- Nombre de feux où au moins un détecteur a été mis en action	87	
- Nombre de détecteur en action		274

COMMERCES, ENTREPOT

- Nombre de feux où au moins un détecteur a été mis en action	5	
- Nombre de détecteur en action		5

---

TOTAL	92	279
-------	----	-----

---

Nombre de personnes réveillées ou averties  
par les détecteurs de fumée

---

<u>FEUX</u>	27
-------------	----

AUCUN INCENDIE

Fumée légère, détecteurs défectueux, récipients oubliés	32
--	----

---

TOTAL	59 (minimum)
-------	--------------

---

Infractions au règlement no. 2721 concernant l'installation  
obligatoire de détecteurs de fumée

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
NOMBRE DE LETTRES RECOMMANDEES ENVOYEEES	570	1 040	629
Bâtiments redevenus conformes	452	692	456
Cas référés à la division des permis	101	113	103
Cas à vérifier	17	235	70
TOTAL	570	1 040	629

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
NOMBRE DE CAS REFERES A LA DIVISION DES PERMIS	101	113	103
Poursuites et condamnations	60	48	53
Réglés "hors cour"	29	39	40
A venir	12	26	10
Impossible à rejoindre	--	--	--
TOTAL	101	113	103

## PERTES DE VIE

DATE	ADRESSE	GENRE DE BATIMENT	NOM DE LA VICTIME	AGE	DETECTEUR DE FUMEE	CAUSE DE L'INCENDIE
22 janvier 1985	1835 Cambert	Maison unifamiliale	Alair Chouinard	22 ans	Aucun détecteur ne fonctionnait à l'arrivée des pompiers. L'un dans la chambre à lavage a été détruit par le feu et l'autre, la pile était hors d'usage	Installation électrique défectueuse
04 février 1985	531 des Oblats	Maison à logements	Marcelle Tremblay-Girard	34 ans	Aucun détecteur dans le logement où la personne est décédée	Négligence de fumeur
25 février 1985	11 1/2 Hamel	Maison de chambres	Albert Poirier	54 ans	Un détecteur en action dans la pièce d'origine	Négligence ou incendiat
15 mars 1985	12 Castonguay	Maison unifamiliale	Hélène Tardif-Bourbeau	42 ans	Deux détecteurs dans le logement, les appareils étaient sur le plancher à l'arrivée des pompiers	Criminelle, suicide
22 mars 1985	376 de la Salle	Maison de chambres	Edmond Huard Arthur Lessard Robert Langlois Robert Ouellet	56 ans 80 ans 41 ans 29 ans	Aucun détecteur de fumée	Aliments oubliés sur un poêle
23 mars 1985	623 de la Salle	Maison de chambres	Henri Tessier	82 ans	Indéterminé	Installation électrique défectueuse
04 août 1985	307 rue du Pont	Maison de chambres	Richard Roy	38 ans	Un détecteur dans le passage (nous ne savons pas s'il a fonctionné)	Négligence de fumeur

RESUME

GENRE DE BATIMENT	PERTES DE VIE
Maison de chambres	7
Maison unifamiliale	2
Maison à logements	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

TERRITOIRE	PERTES DE VIE
Caserne no.1 - Caserne St-Jean	--
Caserne no.2 - Caserne du Palais	6
Caserne no.3 - Caserne St-Sauveur	1
Caserne no.4 - Caserne St-Charles	--
Caserne no.5 - Caserne Duberger	1
Caserne no.6 - Caserne de l'Ormière	1
Caserne no.7 - Caserne St-Odile	--
Caserne no.8 - Caserne de l'Hôtel de Ville	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

---

FAUSSES ALERTES VOLONTAIRES ET INVOLONTAIRES

---

Fausse alertes volontaires	299
Systèmes d'alarmes défectueux	188
Systèmes d'alarmes déclenchés involontairement	73
Détecteurs défectueux	45
Systèmes d'alarmes déclenchés	43
Fausse alertes involontaires	39
Surplus de pression, extincteurs automatiques défectueux	33

---

TOTAL

720

---

---

**LISTE DES AUTRES ALERTES**

---

Craintes, vérifications, vapeurs, odeurs de feu	388
Fuite d'eau, dégâts d'eau, inondation	103
Appareils électriques défectueux:	101
Chauffe-eau, laveuses, séchoirs, cuisinières, etc.	
Hydrocarbures et/ou sang répandus sur la chaussée	95
Surplus d'huile, fournaies défectueuses	79
Chaudrons ou rôties oubliés	75
Entrées électriques défectueuses, fils électriques, courts-circuits	74
Odeurs d'essence, gaz propane, naturel, senteur d'huile	52
Fils électriques sur la voie publique (Hydro), transformateurs défectueux	30
Divers (Accidents d'autos, assistance à des citoyens, etc.)	114

---

**TOTAL****1 111**

---

ORIGINE DU 1<sup>er</sup> APPEL

Appels seuls (messages chef de division, district, verbaux, etc.)	1 691	
1 <sup>ère</sup> alerte	<u>961</u>	2 651

DEMANDE DE RENFORT APRES LE 1<sup>er</sup> APPEL

1 <sup>ère</sup> alerte	4	
2 <sup>ième</sup> alerte	34	
3 <sup>ième</sup> alerte	14	
Appel 33	<u>1</u>	53

## APPELS SPECIAUX

## NOMBRE

## TOTAL

1 camion à incendie	126	126	
2 camions à incendie	32	64	
3 camions à incendie	14	42	
4 camions à incendie	3	12	
6 camions à incendie	1	6	
11 camions à incendie	1	<u>11</u>	261

## TOTAL

2 965

RAPPORTS COMPLETES PAR LES OFFICIERS

<u>Rapports</u>	<u>Chefs de division et de district</u>			<u>Capitaines et lieutenants</u>		
	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
D.G.P.I. 76-FM Sans carbone Sans codification	6	9	184	4 132	4 438	5 386
D.G.P.I. 76-FM Sans carbone avec énoncé et codification	12	7	5	72	25	14
D.G.P.I. 76-FM Avec carbone	130	146	127	324	267	249
Annexe au rapport d'intervention	135	101	95	1 059	978	776
Détecteurs de fumée (2930-357)	73	64	46	269	257	296
Pompiers et civils blessés D.G.P.I. 75-FM (1982)	23	23	13	33	19	31
Pertes par logement D.G.P.I. 76-FM-A	71	53	76	3	15	13
C-434 (sorties diverses)	--	--	--	4	--	--
Formule P.9	130	107	115	--	--	--
Rapport d'inspection d'édifices publics Événement 1534-1984	--	252	--	--	--	--
Rapport d'inspection des appareils respiratoires (2930-416)	--	--	--	*	499	793
Rapport d'inspection préventive (2920-22)	--	--	--	*	1 215	1 588
Rapport d'entraînement et/ou de travail (2930-438)	--	--	--	*	1 751	1 830
<b>TOTAL</b>	<b>580</b>	<b>762</b>	<b>661</b>	<b>5 896</b>	<b>9 464</b>	<b>10 976</b>

\* Aucune compilation

F O R M A T I O N

Entraînement intérieur, extérieur et sorties préventives

Heures : Minutes

	<u>Entraînement intérieur</u>	<u>Entraînement extérieur</u>	<u>Prévention</u>	<u>Total</u> Heures-personnes (Officiers et Pompiers)
Peloton 1	5 470 : 40	1 224 : 45	3 518 : 00	10 213 : 25
Peloton 2	3 407 : 10	1 300 : 45	4 597 : 45	9 305 : 40
Peloton 3	4 627 : 45	1 044 : 45	3 355 : 30	9 028 : 00
Peloton 4	3 124 : 15	1 202 : 15	4 862 : 15	9 188 : 45
TOTAL	16 629 : 50	4 772 : 30	16 333 : 30	37 735 : 50

Entraînement intérieur, extérieur et sorties préventives  
par peloton et par caserne

Heures : Minutes

	Pe1. 1	Pe1. 2	Pe1. 3	Pe1. 4	Heures-personnes (Officiers et Pompiers) Total
Caserne no.1	1 330 : 00	1 304 : 00	1 462 : 00	1 517 : 00	5 613 : 00
Caserne no.2	1 634 : 00	1 760 : 45	2 271 : 00	1 643 : 15	7 309 : 00
Caserne no.3	1 317 : 30	1 212 : 30	1 118 : 45	1 279 : 15	4 928 : 00
Caserne no.4	1 655 : 30	1 468 : 15	1 336 : 15	1 313 : 00	5 773 : 00
Caserne no.5	1 102 : 50	985 : 00	671 : 30	844 : 00	3 603 : 20
Caserne no.6	1 123 : 45	937 : 55	859 : 45	1 070 : 15	3 991 : 40
Caserne no.7	1 204 : 05	807 : 00	611 : 15	784 : 15	3 406 : 35
Caserne no.8	845 : 45	830 : 15	697 : 30	737 : 45	3 111 : 15
TOTAL	10 213 : 25	9 305 : 40	9 028 : 00	9 188 : 45	37 735 : 50

Caserne no.1 - Caserne St-Jean

140, rue St-Jean

Caserne no.5 - Caserne Duberger

63, rue Duberger

Caserne no.2 - Caserne du Palais

19, rue St-Nicolas

Caserne no.6 - Caserne de l'Ormière 187, Boul. de l'Ormière

Caserne no.3 - Caserne St-Sauveur

600, Avenue des Oblats

Caserne no.7 - Caserne St-Odile

70, rue des Pins ouest

Caserne no.4 - Caserne St-Charles

325, 5 ième rue

Caserne no.8 - Caserne de l'Hôtel

Côte de la Fabrique  
de Ville

## SECTION DE LA FORMATION

Cours donnés aux pompiers par  
la section de la formation

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
Entraînement pratique sur l'utilisation, l'entretien, le remplacement d'un cylindre d'air ainsi que la rédaction du rapport d'inspection des appareils respiratoires	280	980:00
Enseignement théorique des méthodes et techniques opérationnelles de combat de feu de navire	280	980:00
Enseignement théorique et entraînement pratique d'utilisation des ascenseurs dans des situations d'urgence, ainsi que quand et comment secourir des personnes et/ou se libérer soi-même lorsque emprisonné dans un ascenseur en panne lors d'un incendie dans un édifice en hauteur	280	980:00
Cours théorique et pratique destiné à faire connaître les propriétés physiques, les procédures à suivre, les méthodes et techniques à être employées pour maîtriser des situations d'urgence ainsi que les secours à être donnés aux victimes du gaz naturel	280	980:00
Informations sur le système de détecteurs de fumée relié par ligne téléphonique au Centre de télécommunications	280	980:00

## SECTION DE LA FORMATION

Cours donnés aux pompiers par  
la section de la formation

---

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
Entraînement pratique des opérateurs de pompe et d'échelle aérienne	152	532:00
Entraînement pratique pour secourir des personnes en danger dans un plan d'eau à l'aide d'une chaloupe de sauvetage, ainsi que l'utilisation de grappin pour le repêchage de personnes disparues	70	210:00
Entraînement pratique avec les mâchoires de vie, pour secourir des personnes emprisonnées dans des automobiles	33	99:00

---

## SECTION DE LA FORMATION

Cours de formation administrative  
donnés aux officiers par des  
personnes de l'extérieur et  
reconnus par le ministère de  
l'Education

---

	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
“Motivation, organisation du travail et productivité”	62	1 302:00

---

## SECTION DE LA FORMATION

Cours ou séances d'information donnés  
à des civils par la section de la  
formation

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
<u>Courtiers d'assurances</u>		
Rencontre d'information dans le but de renseigner les représentants des compagnies d'assurances sur le système des détecteurs de fumée relié à notre Centrale de télécommunications par ligne téléphonique	60	240:00
<u>Travaux publics Canada</u>		
Cours théorique destiné à faire connaître les principes de combustion et les genres d'extincteurs manuels appropriés ainsi que les boyaux stationnaires à utiliser pour combattre un début d'incendie dans un édifice	60	180:00
<u>Gare maritime Boulevard Champlain</u>		
Entraînement pratique extérieur sur les feux de classe A.B. avec utilisation d'extincteurs appropriés et boyaux stationnaires	60	180:00

## SECTION DE LA FORMATION

Cours ou séances d'information donnés  
à des civils par la section de la  
formation

---

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
<u>Intertank (Port de Québec)</u>		
Démonstration d'un habit spécial destiné à protéger le pompier contre les déversements de matières dangereuses	30	90:00
<u>Personnel de l'usine de traitement d'eau à Château d'eau</u>		
Cours théorique et pratique sur l'entretien et l'utilisation des appareils respiratoires	25	75:00

---

## SECTION DE LA FORMATION

Cours ou séances d'information  
donnés à un autre service  
d'incendie

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
<u>Ville de Montréal</u> (31 juillet 1985)		
Séminaire d'officiers-pompiers dans le but de transmettre les résultats de nos expériences pratiques avec l'utilisation du tuyau de 4" (100 mn) pour l'alimentation de nos maxipompes, des lances-déluge ainsi que des distributeurs d'eau de bornes portatives	10	60:00
<u>Ville de Montréal</u> (20 septembre 1985)		
Séminaire d'officiers-pompiers dans le but d'informer les représentants du service d'incendie de la Ville de Montréal:	10	30:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des procédures suivies par notre centrale des télécommunications dans la transmission des alarmes;</li> <li>- des positions et alimentation de nos véhicules sur les lieux d'un incendie;</li> </ul>		

## SECTION DE LA FORMATION

Cours ou séances d'information  
donnés à un autre service  
d'incendie

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
<p>- des méthodes que nous utilisons pour le calcul des pressions et du débit des lances employées ainsi que des pertes de charge par la friction de 1 1/2", 2 1/2", 3", 4" et 5"</p>		
<p>Quai 101 (Port de Québec): Une démonstration de l'utilisation des tuyaux de 4" pour l'alimentation d'une pompe de 1 250 G.P.M. alimentant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="315 1205 643 1268">. une lance-déluge de 500 G.P.M.</li> <li data-bbox="315 1331 643 1394">. une borne portative de 640 G.P.M.</li> <li data-bbox="315 1457 610 1520">. une lance support de 100 G.P.M.</li> </ul>	20	60:00

## SECTION DE LA FORMATION

Cours suivis par les instructeurs

Genre d'entraînement	Nombre de participants	Total Heures-personnes (Personnel du service)
Cours sur le concept de productivité dispensé par le Collège d'Enseignement Général et Professionnel François-Xavier Garneau organisé par le Service du personnel	4	72:00
Cours sur les appareils respiratoires par les représentants de la compagnie Scott Air Pack dispensé à l'usine de filtration d'eau à Château d'eau	4	12:00
Cours sur les mesures à prendre pour se protéger contre les dangers des B.P.C. au C.H.U.L. par la compagnie Sentinelle	3	9:00
Réunion d'informations sur le transport des matières dangereuses par le C.N.R.	2	6:00

## SECTION DE LA FORMATION

Travail connexe à la formation

---

Rédaction de bulletins d'étude

Préparation des cours

Analyse du travail aux incendies majeurs  
avec les intervenants

Uniformisation de l'équipement sur les  
véhicules

Préparation de listes des édifices pour  
visites industrielles et rédaction de  
plans d'intervention par les pompiers

Préparation d'horaires d'entraînement  
pour le personnel des casernes

Préparation du programme d'activités  
du personnel des casernes

Rédaction du compte-rendu des réunions  
hebdomadaires des officiers de l'Etat-  
major

Compilation hebdomadaire des heures  
d'entraînement du personnel des casernes

Suivi des rapports d'inspection des  
appareils respiratoires

Test de débit des réseaux d'eau

---

SECTION DE LA FORMATION

Travail connexe à la formation

---

Rencontres avec les représentants de  
Gaz Métropolitain

Rencontres avec les représentants de  
l'Hydro-Québec

Mesures prises suite au feu de l'Hydro-  
Québec impliquant un transformateur con-  
tenant du B.P.C. en collaboration avec  
les représentants de S.S.T.

Préparation des tableaux indicateurs de  
zone, pour la Centrale de télécommunica-  
tions et les casernes

Organisation de l'installation de l'équi-  
pement de protection incendie sur le site  
de l'Exposition Provinciale

Réunion et préparation d'un dossier pour  
le Service de l'urbanisme

Réunion et préparation d'un dossier pour  
pompe d'incendie pour feux de pétrole,  
au Port de Québec

Centre de coordination Centrale de Police

Conduite de parade pour funérailles de  
policiers morts en service

Réunions de Santé et Sécurité au Travail

---

## SECTION DE LA FORMATION

Travail connexe à la formation

---

Tests de conduite pour acceptation de chauffeurs de pompe et d'échelle aérienne

Répondre aux incendies majeurs de 3e alarme pour support technique, évaluer les méthodes de travail et voir à l'observation des mesures de sécurité par tous les intervenants

Tenir à jour la liste des édifices alimentés au gaz naturel pour le Centre des télécommunications

Contrôle des rapports d'utilisation et d'entretien des appareils inhalateurs d'oxygène

Tenir à jour les cardex des rues pour le Centre des télécommunications et des voitures d'intervention

Compilation des heures de visites de prévention domiciliaire et industrielles effectuées par le personnel des casernes

Planifier les visites industrielles, des édifices à haut risque et prendre arrangements avec les responsables pour des visites par le personnel des casernes

---

SECTION DE LA FORMATION

Travail connexe à la formation

---

Travail pour la campagne des donneurs  
de sang pour la Croix-Rouge

Travail pour la campagne des Grands Brûlés

Travail pour la campagne Centraide

Tenir à jour les cartes de ville, indi-  
quant les édifices munis de gicleurs  
automatiques

Informers les opérateurs des arrivées  
de navires contenant des matières  
dangereuses

Informers les opérateurs des mesures  
à prendre pour contrôler une fuite  
ou un incendie de matières dangereuses,  
à la demande des intervenants

---

P R E V E N T I O N

## DIVISION DE LA PREVENTION

TOTAL DES INSPECTIONS  
PAR CATEGORIE

---

Locaux d'habitation	6 325
Etablissements recevant du public	526
Risques divers	180
Etablissements commerciaux	119
Etablissements hospitaliers	27
Immeubles à bureaux	18
Industries, manufactures	8
Entrepôts	4

---

SOUS-TOTAL	7 207
------------	-------

---

Vérification de chantiers et de demandes de permis de construction	2 192
---	-------

---

TOTAL	9 399
-------	-------

---

---

## DIVISION DE LA PREVENTION

## GENRE D'INSPECTIONS

---

Visites subséquentes après une première inspection	3 226
Vérifications sur demandes de permis de construction et chantiers	2 192
Visites après inspections domiciliaires effectuées par nos pompiers	1 849
Visites régulières	816
Plaintes des pompiers, des membres de l'état-major	259
Plaintes pour l'installation de détecteurs de fumée	253
Visites pour l'obtention de permis de danse, boisson, bingo	225
Visites après début d'incendie	225
Plaintes pour diverses raisons: système d'éclairage, chauffage, sortie d'urgence, rebuts, etc.	166
Demandes pour installations de chauffage d'appoint	116
Visites en collaboration avec divers services	72

---

TOTAL

9 399

## DIVISION DE LA PREVENTION

---

RECOMMANDATIONS A LA SUITE D'INSPECTIONS ET  
CONTRAVENTIONS AUX DIVERS REGLEMENTS

---

RECOMMANDATIONS A LA SUITE D'INSPECTIONS

Installations de détecteurs de fumée	899
Réparations ou remises en état	227
Installations diverses	178
Nettoyages	152
Installations de chauffage d'appoint	88
Autres exigences	7

CONTRAVENTIONS AUX DIVERS REGLEMENTS

Division de la prévention incendie	1 234
Division Architecture et Permis	85
Demandes d'inspections faites au bureau des examinateurs électriciens	68
Qualité du milieu	59
Demandes d'inspections faites au Ministère du Travail, Edifices publics	13

---

## DIVISION DE LA PREVENTION

---

 VISITES DOMICILIAIRES  
 (15 mai au 31 octobre 1985)
 

---

Endroits dont occupants présents		24 300
Endroits conformes	20 077	
Endroits non conformes	4 223	
Endroits dont occupants absents		21 961
Nombre de refus		59
TOTAL des visites effectuées par les pompiers		46 320

---

 VISITES DOMICILIAIRES  
 (15 mai au 31 octobre 1985)
 

---

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Visites domiciliaires par les pompiers	54 648	46 594	46 320
Nombre de logements visités	26 081	24 350	24 300
Pourcentage	82,8%	85,6%	82,6%

---

## DIVISION DE LA PREVENTION

VISITES DOMICILIAIRES  
(15 mai au 31 octobre 1985)

Lacunes décelées lors des visites  
domiciliaires et soumises à la  
Division de la prévention

Endroits non conformes		4 223
Détecteurs de fumée	3 939	
Autres:		
Escaliers et galeries dangereuses, sorties de secours, extincteurs, etc.	131	
Rebuts	95	
Entrées électriques	63	
Prises surchargées	44	
Rallonges électriques	27	
Fils électriques	25	
Tuyaux	10	
Matières dangereuses	8	
Cheminées	8	
Fournaises	2	

TOTAL

4 360 \*

\* Un endroit peut être non conforme pour plus d'une raison.

PROMOTION 1985

Genre de promotion	Nombre	Durée	Personnes rencontrées	Heures - personnes
Exercices d'évacuation	86	0:45	29 167	21 875:15
Terrains de jeux - Visites	30	2:00	2 779	5 558:00
Conférences	34	2:00	1 877	3 754:00
Cours sur le maniement des extincteurs	36	2:00	1 260	2 520:00
Visites des écoles secondaires	74	1:00	1 850	1 850:00
Projection de films	3	1:00	355	355:00
Cours aux gardiennes	1	1:00	30	30:00
<b>TOTAL</b>	<b>264</b>		<b>37 318</b>	<b>35 942:15</b>
Vérification et pose de Croix de Malte	262			
Publications de communiqués	17			
Entrevues à la télévision et à la radio	12	30:00		
Kiosques d'informations (Expo-Québec et semaine de la prévention)	2			
Distribution de dépliants				
Prévention domiciliaire	60 000			
Kiosques d'information	12 000			

A N N E X E I





\* Volontaires ou  
involontaires

SORTIES RESPONSABLES PAR TERRITOIRE DE CASERNE ET PAR GENRE D'ALERTE

ANNEXE 1 - 3

TERRITOIRE	FEUX STRUCTURES	FEUX VEHICULES	FEUX HERBE	FEUX REBUTS	AUTRES FEUX	* FAUSSES ALERTES	AUTRES ALERTES	TOTAL
<u>Caserne no.3</u> 63	37	---	1	7	1	68	43	157
M-3	1	7	7	12	1	41	43	112
M-1	3	5	3	7	---	21	44	83
M-4	---	1	1	2	---	3	9	16
M-6	---	---	---	---	---	2	---	2
61	---	---	---	---	---	1	1	2
C.D.	---	---	---	---	---	---	2	2
64	---	---	---	---	---	1	---	1
65	---	---	---	---	---	1	---	1
83	---	---	---	---	---	---	1	1
22	---	---	---	---	---	---	1	1
V-36	---	---	---	---	---	---	1	1
<b>TOTAL:</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>138</b>	<b>145</b>	<b>379</b>







\* Volontaires ou involontaires

SORTIES RESPONSABLES PAR TERRITOIRE DE CASERNE ET PAR GENRE D'ALERTE

ANNEXE 1 - 7

TERRITOIRE	FEUX STRUCTURES	FEUX VEHICULES	FEUX HERBE	FEUX REBUTS	AUTRES FEUX	* FAUSSES ALERTES	AUTRES ALERTES	TOTAL
<u>Caserne no.7</u> 67	29	3	4	7	2	53	45	143
M-4	6	8	10	14	1	32	60	131
M-6	---	2	1	1	1	---	2	7
64	2	---	---	1	---	---	1	4
62	1	---	---	---	---	2	1	4
M-3	---	2	---	---	---	---	2	4
C.D.	---	---	---	---	---	---	3	3
66	1	---	---	---	---	---	---	1
M-1	---	---	---	---	---	1	---	1
63	---	---	---	---	---	1	---	1
V.U.	---	---	---	---	---	---	1	1
TOTAL:	39	15	15	23	4	89	115	300



A N N E X E II

DÉLAIS DE PARCOURS

ANNEXE II - 1

Feux de structures

PAR TERRITOIRE DE CASERNE

Délais	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Moins 1 mn	1	-	-	2	1	-	-	-	4
1 mn	11	2	4	8	-	-	3	1	29
2 mn	15	15	20	12	-	5	9	8	84
3 mn	13	19	13	19	1	7	11	10	93
4 mn	10	3	2	15	1	20	9	2	62
5 mn	1	-	-	3	7	7	3	2	23
6 mn	-	4	-	-	5	11	-	-	20
7 mn	-	-	-	-	-	4	1	-	5
8 mn	-	1	2	-	-	4	2	-	9
9 mn	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 mn	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mn et plus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total	51	44	41	59	16	59	39	23	332
Moyenne	2,4	3,0	2,6	2,8	5,1	4,9	3,6	2,8	3,3
Non-disponible	-	1	-	1	-	-	-	-	2



DÉLAIS DE PARCOURS

PAR TERRITOIRE DE CASERNE

Délais	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Moins 1 mn	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1 mn	-	-	1	1	1	-	-	-	3
2 mn	1	-	2	6	4	7	-	2	22
3 mn	2	1	3	2	9	9	1	-	27
4 mn	2	-	3	-	4	11	5	-	25
5 mn	-	-	3	-	8	5	4	-	20
6 mn	-	-	-	-	7	10	2	-	19
7 mn	-	-	-	-	5	5	-	-	10
8 mn	1	-	-	1	7	5	2	-	16
9 mn	-	-	-	-	1	1	-	-	2
10 mn	-	-	-	-	2	-	-	-	2
11 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 mn	-	-	-	-	-	1	-	-	1
15 mn et plus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total	6	1	12	10	48	56	14	2	149
Moyenne	2,8	3,0	3,4	2,7	5,3	5,0	5,1	2,0	4,6
Non-disponible	-	-	-	-	4	-	1	-	5

## ANNEXE II - 4

Feux de rebuts

DÉLAIS DE PARCOURSPAR TERRITOIRE DE CASERNE

Délais	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Moins 1 mn	-	-	2	1	1	1	-	-	5
1 mn	3	1	1	2	-	-	-	-	7
2 mn	7	4	2	6	1	4	2	2	28
3 mn	4	2	8	12	2	4	2	8	42
4 mn	5	3	5	6	8	1	9	1	38
5 mn	1	-	3	5	6	2	4	-	21
6 mn	-	1	3	-	3	3	3	-	13
7 mn	-	-	2	-	1	3	3	-	9
8 mn	-	-	1	-	1	1	-	1	4
9 mn	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10 mn	-	-	1	-	-	-	-	-	1
11 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mn et plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	20	11	28	32	23	20	23	12	169
Moyenne	2,7	3,0	4,1	3,1	4,5	4,5	4,6	3,2	3,8
Non-disponible	-	-	-	-	-	5	-	-	5



DÉLAIS DE PARCOURS

ANNEXE II - 6

PAR TERRITOIRE DE CASERNE

Fausses alertes volontaires  
et involontaires

Délais	Fausses alertes volontaires et involontaires								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Moins 1 mn	2	-	3	-	-	-	1	1	7
1 mn	13	4	14	5	-	1	2	8	47
2 mn	41	21	43	34	1	2	6	23	171
3 mn	42	32	42	30	4	4	21	24	199
4 mn	17	17	20	25	6	5	32	19	141
5 mn	11	7	6	14	16	4	13	7	78
6 mn	1	5	6	3	4	5	8	4	36
7 mn	-	2	2	1	2	2	5	2	16
8 mn	2	1	-	1	2	2	-	-	8
9 mn	-	1	1	-	1	1	1	-	5
10 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mn	-	-	-	1	-	1	-	-	2
13 mn	-	-	-	-	-	1	-	-	1
14 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 mn et plus	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Total	129	90	137	114	36	29	89	89	713
Moyenne	2,8	3,4	2,9	3,2	5,0	5,7	4,1	3,3	3,4
ion-disponible	2	1	1	1	1	-	-	1	7

## DÉLAIS DE PARCOURS

## PAR TERRITOIRE DE CASERNE

Délais	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Moins 1 mn..	4	-	2	2	-	-	-	2	10
1 mn	25	3	13	22	-	1	3	6	73
2 mn	74	19	32	58	3	4	13	9	212
3 mn	79	35	37	63	9	17	23	24	287
4 mn	37	34	26	51	10	11	33	21	223
5 mn	16	10	18	19	13	17	21	10	124
6 mn	6	4	6	8	13	13	7	2	59
7 mn	2	1	4	3	10	10	4	3	37
8 mn	1	1	-	1	5	12	1	3	24
9 mn]	1	-	2	-	1	5	2	1	12
10 mn	-	-	1	2	1	3	-	2	9
11 mn	-	-	1	1	1	1	-	-	4
12 mn	-	-	-	-	2	1	1	-	4
13 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 mn et plus	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Total	245	107	142	231	68	96	108	83	1 080
Moyenne	2,9	3,5	3,4	3,2	5,6	5,5	4,1	3,8	3,7
Non-disponible	3	1	3	11	1	3	7	3	32

A N N E X E    I I I

FEUX DANS UNE STRUCTURE  
AVEC OU SANS LANCE EN ACTION

<u>Jour de la semaine</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>Total</u>
Lundi	60	55	38	153
Mardi	52	46	55	153
Mercredi	56	36	40	132
Jeudi	44	51	37	132
Vendredi	63	58	54	175
Samedi	67	55	53	175
Dimanche	41	57	57	155
<b>TOTAL</b>	<b>383</b>	<b>358</b>	<b>334</b>	<b>1 075</b>

FEUX DANS UNE STRUCTURE  
AVEC OU SANS LANCE EN ACTION

<u>Mois de l'année</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>Total</u>
Janvier	39	40	35	114
Février	46	39	32	117
Mars	33	30	34	97
Avril	44	27	33	104
Mai	25	28	27	80
Juin	38	27	24	89
Juillet	21	33	13	67
Août	27	24	22	73
Septembre	20	24	29	73
Octobre	25	32	27	84
Novembre	28	26	26	80
Décembre	37	28	32	97
<b>TOTAL</b>	<b>383</b>	<b>358</b>	<b>334</b>	<b>1 075</b>

FREQUENCE DES FEUX DANS UNE STRUCTURE  
PAR HEURE DE LA JOURNEE

	<u>Heure</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>Total</u>	
<u>NUIT</u>	0	8	10	9	27	
	1	14	15	9	38	
	2	15	17	7	39	
	3	13	14	9	36	
	4	4	14	7	25	
	5	3	8	7	18	183
						(17,0%)
<u>MATIN</u>	6	5	9	10	24	
	7	10	11	9	30	
	8	12	6	10	28	
	9	16	13	11	40	
	10	19	14	21	54	
	11	18	16	15	49	225
						(20,9%)
<u>APRES-MIDI</u>	12	11	23	10	44	
	13	27	12	14	53	
	14	16	21	17	54	
	15	25	25	15	65	
	16	25	16	16	57	
	17	31	25	24	80	353
						(32,9%)
<u>SOIR</u>	18	15	21	26	62	
	19	31	19	20	70	
	20	23	11	20	54	
	21	18	12	17	47	
	22	15	12	20	47	
	23	9	14	11	34	314
						(29,2%)

Les feux dans les structures ont nécessité:

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Appels seuls	66	36	49
Appels avec appels spéciaux	19	14	21
Appels avec une 1 <sup>ère</sup> alerte et plus	298	308	264
<b>TOTAL</b>	<b>383</b>	<b>358</b>	<b>334</b>

Utilisation du personnel et du matériel sur les lieux des feux dans les structures ayant nécessité une 1<sup>ère</sup> alerte

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Utilisation du personnel d'un appareil et/ou du matériel d'un véhicule	79	90	74
Utilisation du personnel et/ou du matériel de plusieurs véhicules	219	218	190
<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>308</b>	<b>264</b>

PRINCIPAUX MODES D'EXTINCTION UTILISES  
POUR LES FEUX DANS LES STRUCTURES

	1983	1984	1985
Eteint avant l'arrivée des pompiers	121	104	89
<u>Modes d'extinction utilisés par les pompiers:</u>			
Fermer le courant	18	6	10
Ramoner la cheminée et/ou nettoyer le tuyau	24	22	21
Sceau d'eau, neige	24	13	13
Extincteur à l'eau ou à poudre	40	30	34
1 lance	64	91	90
2 lances	29	24	23
3 lances	15	19	11
4 lances	11	6	10
5 à 9 lances	15	12	10
10 à 14 lances	10	9	4
15 à 19 lances	1	2	2
20 à 24 lances	2	4	1
25 lances et plus	3	1	--
Autres modes d'extinction	6	15	16
<b>TOTAL</b>	<b>383</b>	<b>358</b>	<b>334</b>

RESUME

Incendies dans les structures nécessitant:

1 lance et plus	150	168	151
2 lances et plus	86	77	61
5 lances et plus	31	28	17
10 lances et plus	16	16	7

A N N E X E IV

## FEUX (toutes catégories)

ANNEXE IV - 1

## NOMBRE TOTAL DE SORTIES PAR VEHICULE

	1981	1982	1983	1984	1985
<b>AUTOPOMPES</b>					
1	139	145	135	137	94
2	130	157	147	157	139
3	202	164	147	163	119
4	193	183	152	169	137
5	239	207	149	150	155
6	192	164	93	96	110
7	149	128	96	108	89
8	81	102	88	79	76
13	59	36	---	---	---
14	126	122	39	---	---
Autres autopompes	---	---	---	2	---
<b>MINIPOMPES</b>					
M-1	179	327	186	172	161
M-2	103	---	---	14	---
M-3	---	---	---	---	65
M-4	35	325	235	234	211
M-6	---	48	121	159	205
M-7	---	1	---	---	---
<b>VOITURE A BOYAUX</b>					
1	174	222	203	209	42
2	144	---	---	---	177
4	15	217	178	190	47
<b>EHELLES AERIENNES</b>					
1	92	90	86	83	58
2	67	108	104	95	83
3	92	76	67	73	51
4	142	140	112	120	104
8	40	---	1	---	---
<b>AUTRES VEHICULES</b>					
V.U.	90	77	61	56	44
V.S.	2	---	---	---	1
Génératrice	16	16	14	9	6
Girafe	---	47	3	---	---
C.D.	461	534	448	465	403
<b>TOTAL</b>	<b>3 162</b>	<b>3 636</b>	<b>2 865</b>	<b>2 940</b>	<b>2 577</b>

FEUX (toutes catégories)  
UTILISATION DES VEHICULES

	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
<u>AUTOPOMPES</u>					
1	111:19	166:48	171:41	120:59	90:24
2	107:03	208:01	183:37	166:05	128:56
3	135:33	177:11	165:31	137:39	112:07
4	139:55	196:18	170:29	158:10	125:19
5	147:48	127:11	131:53	129:26	115:30
6	126:54	111:17	85:58	83:47	88:50
7	105:45	137:35	112:22	117:09	88:08
8	73:29	164:44	103:45	117:08	90:59
13	41:28	55:43	---	---	---
14	85:04	145:29	41:20	---	---
Autres autopompes	---	---	---	6:26	---
<u>MINIPOMPES</u>					
M-1	83:48	193:33	85:24	90:27	89:55
M-2	45:17	---	---	6:57	---
M-3	---	---	---	---	29:58
M-4	18:55	325:50	127:03	138:43	112:10
M-6	---	22:16	65:22	103:31	105:03
M-7	---	0:21	---	---	---
<u>VOITURE A BOYAUX</u>					
1	134:15	251:17	222:11	181:57	60:23
2	117:33	---	---	---	115:16
4	15:43	220:06	195:02	182:56	56:58
<u>ECHELLES AERIENNES</u>					
1	67:30	106:48	103:20	68:20	57:58
2	65:33	139:25	116:40	111:02	89:17
3	85:03	79:02	102:43	54:42	39:00
4	106:58	141:05	96:11	96:21	75:32
8	38:22	---	6:00	---	---
<u>AUTRES VEHICULES</u>					
V.U.	118:32	200:35	148:55	151:22	94:21
V.S.	4:44	---	---	---	5:12
Génératrice	27:41	65:43	58:52	31:32	18:04
Girafe	---	85:29	20:28	---	---
C.D.	370:15	608:22	516:29	464:48	367:02
<b>TOTAL</b>	<b>2 373:27</b>	<b>3 783:09</b>	<b>3 031:16</b>	<b>2 719:37</b>	<b>2 156:22</b>

AUTRES INTERVENTIONS  
(Craintes, vérifications, odeurs de feu,  
systèmes d'alarmes défectueux, etc.)

ANNEXE IV - 3

NOMBRE TOTAL DE SORTIES PAR VEHICULE

	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
<b>AUTOPOMPES</b>					
1	159	174	191	213	233
2	184	168	213	216	246
3	256	177	183	217	219
4	220	184	215	200	271
5	151	121	111	94	116
6	126	121	69	43	86
7	191	124	123	100	145
8	127	104	121	110	141
13	58	26	---	---	---
14	145	74	33	---	---
<b>MINIPOMPES</b>					
M-1	412	527	502	552	552
M-2	167	---	---	10	---
M-3	---	---	---	---	173
M-4	72	516	490	459	578
M-6	---	43	117	101	177
M-7	---	3	---	---	---
<b>VOITURE A BOYAUX</b>					
1	199	238	271	294	68
2	164	---	---	---	422
4	17	207	252	222	72
<b>ECHELLES AERIENNES</b>					
1	111	107	102	127	136
2	87	103	149	148	158
3	121	106	94	109	117
4	148	125	149	133	173
8	43	---	1	---	---
<b>AUTRES VEHICULES</b>					
V.U.	116	28	14	20	19
V.S.	1	---	1	---	---
Génératrice	2	---	4	2	1
Girafe	1	29	2	---	---
C.D.	550	535	574	583	729
Véhicule chenille	---	2	1	---	---
Chaloupe	---	---	---	---	6
<b>TOTAL</b>	<b>3 828</b>	<b>3 842</b>	<b>3 982</b>	<b>3 953</b>	<b>4 838</b>

## AUTRES INTERVENTIONS

(Craintes, vérifications, odeurs de feu,  
systèmes d'alarmes défectueux, etc.)

## UTILISATION DES VEHICULES

	1981	1982	1983	1984	1985
<b>AUTOPOMPES</b>					
1	34:17	34:54	40:55	43:31	53:16
2	45:49	38:33	53:24	61:24	57:04
3	70:45	40:23	45:32	46:20	54:47
4	50:10	35:31	48:59	42:09	57:51
5	41:09	38:02	37:51	28:02	34:40
6	33:54	35:53	20:58	12:25	26:30
7	52:29	32:09	32:01	24:38	32:45
8	31:03	27:22	32:02	27:42	36:43
13	14:20	4:34	---	---	---
14	36:22	10:58	10:08	---	---
<b>MINIPOMPES</b>					
M-1	96:55	114:30	134:49	143:31	160:04
M-2	64:25	---	---	2:46	---
M-3	---	---	---	---	44:25
M-4	16:38	134:25	141:50	155:54	175:11
M-6	---	13:15	40:14	33:17	80:31
M-7	---	2:14	---	---	---
<b>VOITURE A BOYAUX</b>					
1	57:55	44:37	67:29	72:31	21:07
2	41:56	---	---	---	99:35
4	3:48	48:29	60:59	53:57	18:09
<b>ECHELLES AERIENNES</b>					
1	18:13	18:52	19:21	23:11	34:54
2	23:56	23:24	39:08	34:31	37:42
3	34:10	20:48	18:08	22:30	21:23
4	29:34	21:31	29:59	26:21	35:35
8	9:19	---	2:22	---	---
<b>AUTRES VEHICULES</b>					
V.U.	61:28	25:11	26:17	37:26	34:32
V.S.	28:35	---	2:45	---	---
Génératrice	15:23	---	3:50	12:28	2:20
Girafe	00:37	7:11	1:00	---	---
C.D.	154:22	125:18	143:17	173:39	213:15
Véhicule chenille	---	13:35	3:35	---	---
Chaloupe	---	---	---	---	8:15
<b>TOTAL</b>	<b>1 068:12</b>	<b>911:39</b>	<b>1 056:53</b>	<b>1 078:31</b>	<b>1 338:14</b>

UTILISATION MENSUELLE DES VEHICULES  
SUR LES LIEUX DES INCENDIES  
HEURES : MINUTES

<u>MOIS</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>TOTAL</u>
Janvier	396 : 20	1 033 : 16	468 : 34	273 : 54	285 : 28	2 457 : 32
Février	132 : 07	502 : 50	342 : 02	316 : 57	231 : 33	1 525 : 29
Mars	208 : 28	237 : 43	286 : 28	231 : 43	354 : 41	1 319 : 03
Avril	280 : 22	286 : 12	438 : 25	158 : 07	181 : 56	1 345 : 02
Mai	139 : 43	352 : 35	186 : 40	114 : 36	175 : 37	969 : 11
Juin	234 : 04	151 : 12	245 : 35	157 : 37	125 : 09	913 : 37
Juillet	175 : 34	177 : 45	148 : 07	247 : 10	122 : 23	870 : 59
Août	82 : 24	250 : 27	169 : 45	264 : 20	271 : 59	1 038 : 55
Septembre	244 : 44	104 : 27	119 : 26	444 : 15	77 : 57	990 : 49
Octobre	131 : 50	228 : 52	100 : 31	191 : 36	125 : 13	778 : 02
Novembre	103 : 42	254 : 19	75 : 33	191 : 59	102 : 54	728 : 27
Décembre	242 : 52	203 : 31	450 : 10	127 : 13	103 : 16	1 127 : 02
<b>TOTAL</b>	<b>2 372 : 10</b>	<b>3 783 : 09</b>	<b>3 031 : 16</b>	<b>2 719 : 27</b>	<b>2 158 : 06</b>	<b>14 064 : 08</b>

UTILISATION MENSUELLE DES VEHICULES  
SUR LES LIEUX DES AUTRES INTERVENTIONS  
HEURES : MINUTES

<u>MOIS</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>TOTAL</u>
Janvier	195 : 38	129 : 54	84 : 36	102 : 17	170 : 07	682 : 32
Février	115 : 28	87 : 27	108 : 26	85 : 42	75 : 27	472 : 30
Mars	76 : 35	68 : 02	94 : 22	58 : 33	88 : 25	385 : 57
Avril	69 : 20	63 : 16	92 : 58	74 : 52	105 : 11	405 : 37
Mai	68 : 01	62 : 16	84 : 41	126 : 19	88 : 12	429 : 29
Juin	88 : 26	55 : 12	74 : 21	80 : 22	76 : 01	374 : 22
Juillet	91 : 48	50 : 08	67 : 23	76 : 16	141 : 26	427 : 01
Août	71 : 35	54 : 53	64 : 59	89 : 13	131 : 09	411 : 49
Septembre	79 : 21	42 : 48	69 : 02	94 : 16	128 : 23	413 : 50
Octobre	81 : 30	118 : 41	84 : 53	60 : 15	103 : 48	449 : 07
Novembre	70 : 20	57 : 47	78 : 26	103 : 29	99 : 40	409 : 42
Décembre	60 : 10	121 : 15	152 : 46	127 : 56	132 : 45	594 : 52
<b>TOTAL</b>	<b>1 068 : 12</b>	<b>911 : 39</b>	<b>1 056 : 53</b>	<b>1 079 : 30</b>	<b>1 340 : 34</b>	<b>5 456 : 48</b>

SORTIES DE VEHICULES  
A L'EXTERIEUR DE LA CASERNE

<u>GENRE DE SORTIES</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Feux	3 636	2 865	2 940	2 577
Autres interventions	3 842	3 982	3 953	4 838
Prévention domiciliaire	2 789	2 632	1 904	1 999
Sorties préventives	530	823	**1 916	1 859
Entraînement extérieur et cours	363	1 167	1 046	1 244
Ouverture et fermeture de bornes d'incendie	*	643	1 043	1 165
Déneigement bornes d'incendie	---	52	2	2
Récupération de matériel et vérification de boyaux	*	109	86	87
Aides aux autres services municipaux	*	*	117	158
Sorties des bouilloires et dégelage de bornes d'incendie, puisards, etc.	*	*	79	59
<b>TOTAL</b>	<b>11 168</b>	<b>12 273</b>	<b>13 086</b>	<b>13 989</b>

\* Aucune compilation

\*\* incluant visites par les chefs  
pour Québec 1534-1984

UTILISATION DES VEHICULES  
A L'EXTERIEUR DE LA CASERNE

<u>GENRE D'UTILISATION</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Feux	3 783:09	3 031:16	2 719:37	2 158:06
Autres interventions	911:39	1 050:53	1 078:13	1 340:34
Prévention domiciliaire	4 997:51	4 648:09	3 354:18	3 467:07
Sorties préventives	844:54	1 183:10	**1 906:55	2 638:03
Entraînement extérieur et cours	692:21	1 493:20	1 486:13	1 681:30
Ouverture et fermeture de bornes d'incendie	*	203:39	363:18	388:17
Déneigement bornes d'incendie	---	109:18	0:22	0:48
Récupération de matériel et vérification de boyaux	*	153:43	73:27	79:05
Aides aux autres services municipaux	*	*	281:52	296:37
Sorties des bouilloires et dégelage de bornes d'incendie, puisards, etc.	*	*	185:51	161:52
<b>TOTAL</b>	<b>11 229:54</b>	<b>11 879:28</b>	<b>11 450:06</b>	<b>12 211:59</b>

\* Aucune compilation

\*\* incluant visites par les chefs  
pour Québec 1534-1984

A N N E X E V

RAPPORT PARTIEL  
DU  
COMMISSARIAT DES INCENDIES  
POUR  
L'ANNEE 1985

\* Le rapport complet est disponible au Commissariat des incendies

---

RESUME

---

- 217 enquêtes
  - 10 pertes de vie
  - 9 378 228,85 \$ de pertes matérielles
  - 15 enquêtes publiques du commissaire
  - 15 mises en accusation relativement à 15 incendies
  - 44,7% des incendies ayant fait l'objet d'une enquête sont d'origine criminelle ou douteuse
  - 37,5% des incendies criminels ayant fait l'objet d'une enquête ont été résolus avec succès.
-

---

**FAITS SAILLANTS**


---

- A) Le bureau du commissaire des incendies de la Ville de Québec a institué 217 enquêtes sur des incendies survenus à Québec en 1985, comparativement à 222 en 1984. De ce nombre, 202 furent des cas de recherches de la part des enquêteurs alors que 15 donnèrent lieu à la tenue d'une enquête publique du commissaire.

---

<u>Tableau comparatif:</u>	<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Cas de recherches	202	209	162	205	165
Enquêtes publiques	15	13	14	17	27
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>176</b>	<b>222</b>	<b>192</b>

---

B) Pertes de vie

Dix (10) personnes ont perdu la vie lors d'incendies à Québec en 1985 comparativement à 5 en 1984.

---

Tableau comparatif des causes d'incendies mortels

	<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>
Fumeur négligent	2	--	1	--	3	6
Criminel	1	3	2	2	3	11
Défectuosité installation électrique	2	--	--	--	--	2
Aliments laissés sans surveillance	4	--	--	2	--	6
Indéterminée	1	2	--	--	2	5
Vêtements enflammés au contact d'une source de chaleur	--	--	--	1	--	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>31</b>

---

---

FAITS SAILLANTS


---

C) Pertes matérielles

Les pertes par le feu ont atteint 9 378 228,85 \$ en 1985 alors qu'elles étaient de 11 801 413,37 \$ en 1984. Les deux incendies les plus importants à ce niveau sont ceux du 250 Grande-Allée ouest, en date du 1er janvier 1985 et celui de l'Hydro-Québec survenu le 22 juin 1985.

---

Tableau comparatif des pertes matérielles

1985	9 378 228,85 \$
1984	11 801 413,37 \$ (incluant le bateau Naticoke)
1983	6 271 876,43 \$
1982	6 716 558,00 \$
1981	4 629 248,80 \$

la moyenne pour ces cinq dernières années est de 7 759 465,01 \$

---

D) Mises en accusation

Suite à des enquêtes publiques, le commissaire a recommandé aux procureurs de la Couronne présents, de porter des accusations contre 15 individus relativement à 15 incendies criminels différents.

E) Coût des opérations

Le coût des opérations du bureau du commissaire des incendies s'élève à 159 200,00 \$ en 1985, comparativement à 157 540,00 \$ en 1984. Ce montant comprend les salaires, les allocations, l'achat et l'entretien de l'équipement fixe et mobile, le loyer à la centrale des incendies et tous les autres frais de recherches et d'administration.

---

---

 STATISTIQUES DIVERSES
 

---

	<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Enquêtes ouvertes (majeures)	70	92	93	117	111
Enquêtes ouvertes (mineures)	147	130	83	105	81
Enquêtes publiques	15	13	14	17	27
Témoins assignés	89	75	104	139	185
Causes classées	139	140	148	211	151
Causes non classées	78	82	28	11	41
Photographies prises	851	1 129	1 060	1 700	1 500
Présences totales aux alertes	217	222	176	222	175
Présences requises aux alertes	169	174	91	192	153

---



---

 DETAIL DES PERTES DE VIE
 

---

<u>NOM</u>	<u>DATE DE NAISSANCE</u>	<u>ADRESSE</u>	<u>DATE DE L'INCENDIE</u>
CHOUINARD, Alain	1962-11-04	1835, Cambert	1985-01-22
GIRARD, Marcelle-Tremblay-	1950-08-21	531, Avenue des Oblats	1985-02-04
POIRIER, Albert	1930-03-03	11 1/2, rue Hamel	1985-02-25
BOURDEAU, Hélène Tardif-	1943-02-17	12, Gastonguay	1985-03-15
HUARD, Edmond	1928-04-09	376, rue de la Salle	1985-03-22
LESSARD, Arthur	1904-09-07	376, rue de la Salle	1985-03-22
LANGLOIS, Robert	1943-07-03	376, rue de la Salle	1985-03-22
QUELLET, Robert	1955-11-07	376, rue de la Salle	1985-03-22
TESSIER, Henri	1902-12-06	623, rue de la Salle	1985-03-23
ROY, Richard	1946-09-18	307, rue du Pont	1985-08-04

---

---

PROCEDURES


---

Tableau comparatif des procédures

	<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>	<u>1981</u>
Adultes mis en accusation	9	13	14	9	20
Juveniles mis en accusation	6	4	9	4	4
Suspects relâchés faute de preuve	2	1	5	10	30
Mineurs remis aux parents après avertissements	7	19	11	7	10
Personnes remises à un service d'aide sociale	7	--	--	--	--

---

Condamnations pour mises en accusations antérieures

- AUBE, Daniel : 90 jours de prison et 2 ans de probation pour feu après vol par effraction au 218 Carré Dallaire, le 17 décembre 1983
- LIZOTTE, Yvon : 3 ans de probation et 300 heures de travaux communautaires pour début d'incendie au 158 St-François est, le 14 février 1984
- SAUVE, Claude : 8 mois de prison et 2 ans de probation pour débuts d'incendies au 125 Ste-Anne le 26 juillet 1984, 25 Ste-Ursule les 30 et 31 juillet 1984, au 29 Ste-Ursule le 23 août 1984
- LANGLOIS, Serge : 2 ans de probation pour feu dans un restaurant à Expo-Québec, le 1er octobre 1984
- GRAVEL, Jean : 6 mois de prison pour feu à 20 Marie-de-l'Incarnation, le 8 octobre 1984
- JOURDAIN, Thérèse: 20,00 \$ d'amende et examen psychiatrique de 3 jours, feu à 12, rue de Bernières le 22 janvier 1985
- BIRON, Roger : 8 mois de prison pour feu au 1275, 24 ième rue, le 26 juin 1985
-

---

PROCEDURES

---

Détail de mises en accusations

WOODS, Annette	Re: 283 St-Vallier ouest, le 5 avril 1983
JOURDAIN, Thérèse	Re: 12 de Bernières, app.506, le 22 janvier 1985
JACKSON, Rosaire	Re: 37 Couillard, les 8 et 12 février 1985 aussi 704 de la Reine, le 5 juin 1984 et 856 St-François, le 12 février 1980
GAGNON, Carlo	Re: 565, 3ième Avenue, le 5 avril 1985
LABBE, Daniel	Re: 2075 de la Canardière, le 14 avril 1985
LIRETTE, Steve	Re: 2051 rue Laroche, le 23 avril 1985
BIRON, Roger	Re: 1275, 24 ième rue, app.3, le 26 juin 1985
TREMBLAY, Réjean	Re: 55 des Commissaires ouest, le 17 juillet 1985
LAPOINTE, Michel	Re: 534 Latourelle, 390 Richelieu et 598 et 611 St-Olivier, le 25 juillet 1985
BELZILE, Denis	Re: 175 de l'Espinay, le 15 septembre 1985
GINGRAS, Jacques	Re: 175 de l'Espinay, le 15 septembre 1985
FOURNIER, Marc	Re: 240 de l'Acadie, le 21 septembre 1985
FILLION, Carlo	Re: 240 de l'Acadie, le 21 septembre 1985
GAGNE, Jimmy	Re: 240 de l'Acadie, le 21 septembre 1985
FILIATRAULT, Robert Harvey	Re: 240 de l'Acadie, le 21 septembre 1985

---

LISTE DES INCENDIES A CARACTERE MAJEUR SURVENUS A QUEBEC EN 1985

Date	Heure	Alerte	Adresse, propriétaire ou occupant, autres détails	Cause
01-01	08:10	4ième	250 Grande-Allée ouest; Edifice le St-Laurent	Indéterminée
14-01	09:48	2ième	644 rue Dollard; Service d'Entraide de la Basse-Ville	Négligence de fumeur
22-01	09:58	2ième	1835 rue Cambert; Maison unifamiliale. 1 <u>victime</u>	Instal. électr. défectueuse
25-01	22:07	1ère	506 Boul. St-Claude; maison commerce, isolation PDH Inc.	Instal. électr. défectueuse
04-02	02:00	3ième	531 Avenue des Oblats; maison à logements. 1 <u>victime</u>	Négligence de fumeur
13-02	18:27	3ième	184 Lockwell; maison à logements, 3 étages	Instal. électr. défectueuse
14-02	18:58	1ère	5908 Boul. St-Jacques; Garage, entrepôt de peinture	Indéterminée, douteuse
25-02	01:26	3ième	11 1/2 rue Hamel; maison de chambres. 1 <u>victime</u>	Négligence ou incendiat
08-03	15:57	3ième	570 Grande-Allée est; Restaurant Café St-Honoré	Instal. électr. défectueuse
12-03	05:37	2ième	8130 de la Pruchière; maison unifamiliale	Négligence de fumeur
15-03	16:45	1ère	12 Boul. Gastonguay; maison unifamiliale. 1 <u>victime</u>	Criminelle, suicide
22-03	05:55	3ième	376 de la Salle; maison de chambres. 4 <u>victimes</u>	Aliments oubliés sur un poêle
23-03	21:32	3ième	623 de la Salle; maison de chambres. 1 <u>victime</u>	Instal. électr. défectueuse
31-03	04:53	2ième	2840 Bouchard; maison d'appartements	Criminelle
05-04	21:17	1ère	565 3ième Avenue; maison à logements, 3 étages	Criminelle, pyromanie par juvénile
07-04	17:57	3ième	840 Marguerite-Bourgeois; maison à logements, 3 étages	Négligence de fumeur
20-04	06:47	1ère	378 24 ième rue; maison unifamiliale	Négligence de fumeur
20-04	18:10	3ième	351 Boul. Langelier; maison de chambres	Aliments oubliés sur un poêle

LISTE DES INCENDIES A CARACTERE MAJEUR SURVENUS A QUEBEC EN 1985

Date	Heure	Alerte	Adresse, propriétaire ou occupant, autres détails	Cause
05-05	07:56	1ère	2359 Boul. Père Lelièvre; chalet d'été	Criminelle, vandal ou pyromanie
11-05	09:11	2ième	350 Boul. des Capucins; maison et entrepôt. A. Laberge Ltée	Criminelle, vandal ou pyromanie
16-05	00:53	2ième	317 rue Kirouac; maison à logements, 3 étages	Négligence ou incendiat
22-06	20:00	3ième	10 Boul. des Capucins; Reed Paper Co.	Instal. électr. défectueuse
22-06	21:44	2ième	310 Boul. St-Joseph, Poste d'Hydro-Québec	Instal. électr. défectueuse
01-07	00:25	3ième	215 Carillon; maison à logements, 3 étages	Fumeuse négligente, ivre
25-07	06:17	1ère	534 Latourelle; maison à logements, 3 étages	Criminelle, pyromanie
02-08	13:48	2ième	3 Place Québec; Hôtel Hilton	Réfrigérateur défectueux
03-08	07:02	2ième	350 St-Joseph est; Bibliothèque Gabrielle-Roy	Radiateur électr. défectueux
04-08	05:44	2ième	307 rue du Pont; maison de chambres. <u>1 victime</u>	Négligence de fumeur
05-08	02:39	2ième	13 Ste-Angèle; maison de chambres, 4 étages	Indéterminée, douteuse
11-08	10:19	4ième	275 de la Couronne; bâtisse de l'Union Commerciale	Instal. électr. défectueuse
23-08	04:19	3ième	389, 5 ième rue; maison à logements, 3 étages	Criminelle, vandal ou pyromanie
15-09	01:27	1ère	175 de l'Espinay; maison amérindienne, Parc Cartier-Brébeuf	Criminelle, vengeance

LISTE DES INCENDIES A CARACTERE MAJEUR SURVENUS A QUEBEC EN 1985

Date	Heure	Alerte	Adresse, propriétaire ou occupant, autres détails	Cause
01-10	10:48	2ième	315 rue St-Jean, app.602; maison d'appartements	Négligence de fumeur
04-10	06:05	2ième	731 d'Aiguillon; maison d'appartements	Négligence de fumeur
11-10	06:05	2ième	87 rue St-Pierre; Commerce d'alimentation	Système de chauffage défectue
07-11	04:22	1ère	1319 Chemin Ste-Foy; édifices à bureaux	Négligence ou incendiat
13-11	20:56	3ième	560 Châteauguay; Garage de réparations d'autos	Indéterminée
16-11	18:48	2ième	45 rue Déry; maison unifamiliale	Négligence de fumeur
10-12	07:26	1ère	1700 de la Seine; Garage entrepôt Construction St-Laurent	Etincelles de soudure
15-12	12:45	2ième	358 rue Papineau; maison à logements, 2 étages	Instal. électr. défectueuse
23-12	15:07	1ère	556 Carré Lépine; bâtisse à bureaux et logements	Instal. électr. défectueuse

TABLE DES MATIERES

Message du directeur .....	1
Préliminaire .....	3

RAPPORT

Organigramme du Service .....	13
Tableau comparatif de 1970 à 1985 .....	14
Pertes matérielles en dollar 1985 .....	15
Valeur des bâtiments avant incendie .....	15
Logements sinistrés et personnes sans logis .....	16
Sondages "Gallup", "Sorecom", sondage téléphonique de l'Université Laval .....	16
Subventions à l'installation de gicleurs .....	17
Distribution du personnel (31 décembre) .....	18
Budget annuel du Service en dollars réels et dollars 1985 .....	19
Pourcentage entre le budget de la Ville et le budget du Service .....	19
Pertes matérielles en dollars réels vs dollars 1985 .....	20

EXTINCTION

Emplacement des casernes .....	23
Nombres d'alertes et de fausses alertes .....	24
Genre d'alertes et genre de feux .....	25
Alertes par territoire de caserne .....	26
Evolution des appels de toutes catégories par territoire de caserne .....	27

TABLE DES MATIERES

(suite)

EXTINCTION

Nombre de feux par territoire de caserne .....	28
Genre de véhicule demandé pour répondre aux alertes .....	30
Nombre d'incendies nécessitant deux alertes et plus pour les cinq (5) dernières années .....	32
Incendies dans les structures nécessitant plus de deux lances .....	34
Délais de parcours par territoire de caserne et genre d'alerte .....	35
Délais de parcours par territoire pour les feux de structures .....	36
Fréquence des alertes par heure de la journée .....	38
Moyenne mensuelle d'incendies dans les structures .....	39
Sorties des véhicules pour toutes les alertes dans et hors de leurs territoires .....	40
Activités opérationnelles .....	42
Travail des principaux véhicules .....	43
Utilisation mensuelle des véhicules sur les lieux des incendies .....	44
Liste des activités des membres de la brigade .....	45
Utilisation du personnel et des véhicules sur les lieux des incendies .....	46
Utilisation du personnel et des véhicules sur les lieux des autres interventions .....	47
Utilisation du personnel sur les lieux des incendies et des autres interventions .....	48
Sorties de véhicules à l'extérieur de la caserne .....	49

TABLE DES MATIERES

(suite)

EXTINCTION

Utilisation des véhicules pour les ..... autres sorties	50
Utilisation du personnel sur les véhicules ..... pour les autres sorties	51
Pertes matérielles par territoire de caserne .....	52
Pertes matérielles mensuelles .....	53
Genre de bâtiment pour les feux de structures .....	54
Causes des incendies dans les feux de structures .....	57
Liste des sinistres qui ont occasionné ..... 50 000 \$ ou plus de pertes matérielles	59
Durée des incendies dans les structures .....	63
Sauvetages, évacuations, recherches, ..... assistance, etc.	65
Mâchoires de survie .....	66
Statistiques sur les détecteurs de fumée .....	69
Pertes de vie .....	73
Fausse alertes volontaires et involontaires .....	75
Liste des autres alertes .....	76
Genre d'appel .....	77
Rapports complétés par les officiers .....	78

FORMATION

Entraînement intérieur, extérieur ..... et sorties préventives	81
Entraînement par peloton et par caserne .....	82

TABLE DES MATIERES  
(suite)

FORMATION

Cours donnés aux pompiers par ..... la section de la formation	83
Cours de formation administrative ..... donnés aux officiers	85
Cours donnés à des civils par ..... la section de la formation	86
Cours donnés à un autre service d'incendie .....	88
Cours suivis par les instructeurs .....	90
Travail connexe à la formation .....	91

PREVENTION

Inspections par catégorie .....	97
Genre d'inspections .....	98
Recommandations et contraventions ..... aux divers règlements	99
Visites domiciliaires par les pompiers .....	100
Promotion 1985 .....	102

ANNEXES

<u>ANNEXE I</u> .....	103
Sorties responsables par territoire de caserne et par genre d'alerte	
<u>ANNEXE II</u> .....	113
Délais de parcours par territoire de caserne et genre d'alerte	

TABLE DES MATIERES

(suite)

ANNEXESANNEXE III .....123

Détails sur les feux de structures

ANNEXE IV .....129Sorties et utilisation des véhicules  
pour les cinq (5) dernières annéesANNEXE V .....139Rapport partiel du Commissariat  
des incendies

